

Затверджую:
Відділ освіти, культури,
молоді та спорту
Райгородської сільської ради



Неля ПУХА

12 березня 2024р.

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

с.Маркуші

12.03.2024р

Комісія в складі: Михальченко Л.Б., директор ліцею
Юрчук О.І., головний бухгалтер
Поташева О.Й., спеціаліст
Денисенко Т.С., завгосп ліцею
Голуб В.С. директор ДП «Комфорт-сервіс»
ТОВ «Комфорт С.В.»

провела обстеження котла промислового твердопаливного водогрійного «KALWIS -250» заводський №07771 виготовлений ТОВ «Волинь-Кальвіс», Маркушівського ліцею за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с.Маркуші, вул.. Незалежності,51 в результаті чого було виявлено наступне:

В зв'язку з великим терміном експлуатації котел «KALWIS -250», його елементи знаходяться в несправному небезпечному для експлуатації стані. Котел неодноразово мав аварійні зупинки, підлягав ремонту під час низьких температурних погодних умов. Вийшов з ладу турболізатор, більша половина труб теплообмінника прогнили через неякісну сталь, прогоріли колісники топкі. Багато разів ремонтувався електричний пульт управління, регулятор подачі повітря, вентилятор первинного повітря. Гарантійний термін комплектуючих деталей 12 місяців, через постійні відмови деталей, створюється аварійна ситуація, що несе загрозу життю і здоров'ю учасникам освітнього процесу та обслуговуючого персоналу.

Враховуючи вищезазначене, комісія дійшла висновку, що існує нагальна потреба в проведенні поточного ремонту котельні (усунення аварійної ситуації) в Маркушівському ліцеї за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с.Маркуші, вул.. Незалежності,51.