



ДОГОВІР № 1957-1101

м. Дніпро

«23» січня 2023 р.

ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «ЯСОЧКА» ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (скорочена назва - ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКИЙ ЗДО (ЯСЛА-САДОК) «ЯСОЧКА» ЗР КФВ), в особі директора Лопатка Ганна Іванівна, що діє на підставі Статуту, надалі «Замовник», з однієї сторони, та, **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ «СФЕРА»**, в особі директора Діденко Івана Івановича, що діє на підставі Статуту (Ліцензія від 10.04.2020р., видана Державною службою України з надзвичайних ситуацій за наказом № 250), надалі «Виконавець», з іншого боку, при спільному згадуванні Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Терміни, що застосовуються в цьому договорі

ОБ'ЄКТ – приміщення ЗАМОВНИКА, відокремлене від решти приміщень архітектурно-будівельними конструкціями і обладнане системою пожежної сигналізації.

ОДС ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ - оперативно-диспетчерська служба регіонального підрозділу державної пожежної охорони МНС України.

ПОЖЕЖНИЙ ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНИЙ ПРИЛАД – складова частина установки пожежної сигналізації, призначена для електричного живлення компонентів установки, прийняття та обробки інформації від пожежних сповісвачів, формування сигналів про виявлення ознак горіння і технічний стан установки, їх передачі на інші виконавчі пристрої (далі – ППКП).

ПУЛЬТ ПОЖЕЖНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ (далі за текстом – «ППС») – сукупність технічних засобів, розміщених в приміщенні ВИКОНАВЦЯ з цілодобовою наявністю спеціально підготовленого диспетчерського персоналу ВИКОНАВЦЯ, призначених для прийняття, опрацювання та передачі сигналів від установки пожежної сигналізації Об'єкту до оперативно-диспетчерської служби пожежної охорони.

СИСТЕМА ЗВ'ЯЗКУ- комплект обладнання для здійснення зв'язку (прийому-передачі даних) по радіоканалу. Радіо може включати модулі радіо-каналу, комутатори, адаптери, розширювачі, клавіатуру, радіо-кабелі, радіостанції та допоміжну апаратуру для радіоканалу, модулі для стільникового зв'язку, радіостанції пакетної мережі «Банкомзв'язок» або інші системи радіо-зв'язку, які встановлюються та підключаються ВИКОНАВЦЕМ на Об'єкті і виконують функції прийому-передачі даних від Об'єктового приймально- контрольного приладу на пульт пожежного спостереження.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ – комплекс організаційно- технічних заходів, який проводиться за допомогою спеціальної апаратури з метою отримання по каналам зв'язку сповіщень про стан установки пожежної сигналізації.

СПРАЦЮВАННЯ УСТАНОВКИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ – активізація складових частин установки автоматичної пожежної сигналізації, з видачею при цьому, відповідальних сигналів та сповіщень.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (установки пожежної сигналізації) – комплекс організаційних та технічних заходів, пов'язаних із забезпеченням працездатного стану установки, шляхом виконання робіт з тестування, ремонту та заміни складових, вузлів і агрегатів.

УСТАНОВКА АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ – комплекс технічних засобів, призначених для виявлення ознак горіння, формування сигналів про виникнення пожежі та технічний стан цих засобів, а також для передачі сигналів на інші виконавчі пристрої, без втручання людей (далі- УАПС).

ХИБНЕ СПРАЦЮВАННЯ УСТАНОВКИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ – спрацювання пожежної сигналізації за відсутності пожежі, спричинене факторами, не пов'язаними з пожежою.

ХИБНИЙ ВИКЛИК – сигнал про пожежу на Об'єкті, який передано на ППС або в оперативно-диспетчерську службу пожежної охорони, на підставі якого на Об'єкт прибули автомобілі державної пожежної охорони.

2. Предмет договору

2.1. «ЗАМОВНИК» доручає, а «ВИКОНАВЕЦЬ» приймає на себе зобов'язання по цілодобовому спостереженню за спрацюванням працездатної установки пожежної сигналізації, яка підключена до системи зв'язку, та проводити налаштування систем пожежної безпеки. Послуги надаються «Замовнику» на об'єкті, вказаному у розрахунку-дислокації об'єкта (Додаток1).

2.2. «ЗАМОВНИК» зобов'язується прийняти Послуги, що зазначені в п. 2.1. цього Договору, та оплатити їх в строки та розмірах, які обумовленні в цьому Договорі.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. «ЗАМОВНИК» має право:

3.1.1. отримувати від ВИКОНАВЦЯ інформацію про спрацювання та технічний стан установки та пожежної сигналізації та Системи зв'язку, що встановлені на об'єкті;

3.1.2. контролювати якість виконання наданих «Виконавцем» послуг із спостереження;

3.2. ЗАМОВНИК зобов'язується:

3.2.1. надати виконавцю доступ до Об'єкту і забезпечити умови для надання передбачених цим Договором послуг;

3.2.2. забезпечити на Об'єкті належні умови експлуатації та збереження матеріалів, інструменту, обладнання «ВИКОНАВЦЯ» на час надання передбачених послуг;

3.2.3. надати «ВИКОНАВЦЮ» копії усієї технічної та експлуатаційної документації на УАПС;

3.2.4. прийняти від «ВИКОНАВЦЯ» Систему зв'язку та забезпечити на Об'єкті належні умови її експлуатації і збереження;

3.2.5. у разі розірвання Договору повернути систему зв'язку, яка є власністю «ВИКОНАВЦЯ» у справному не ушкодженному стані з урахуванням нормального амортизаційного зносу, або відшкодувати «ВИКОНАВЦЮ» вартість належної йому Системи зв'язку, яка знаходиться на Об'єкті, у разі її ушкодження, знищення чи зникнення з вини Замовника;

3.2.6. у випадку виявлення несправності або пошкодження Системи зв'язку та УАПС, повідомити про це оператора за тел. **067-628-08-00 (цілодобово)**;

3.2.7. призначити на Об'єкті особу відповідальну за експлуатацію УАПС та контроль за її працездатним станом;

3.2.8. забезпечити на Об'єкті утримання та експлуатацію УАПС у відповідальності до чинних документів, технічних паспортів і керівництв по експлуатації її складових частин. Інструкції про порядок експлуатації установок автоматичної пожежної сигналізації та Системи зв'язку (Додаток № 2 до Договору);

3.2.9. у випадку якщо на Об'єкті висота стелі приміщень більше 3 м., забезпечити «ВИКОНАВЦЯ» засобами для роботи на висоті (драбиною, стрем'янкою і т.д.).

3.2.10. у випадку хибного спрацювання установки пожежної сигналізації, негайно повідомити про це оператора за тел. **067-628-08-00; (цілодобово)**; та диспетчера ОДС пожежної охорони за тел. «101»;

3.2.11. утримувати у працездатному стані мережу електроживлення, до якої підключено Систему зв'язку та УАПС, своєчасно вживати заходів з ремонту вищевказаної мережі;

3.2.12. у разі проведення на Об'єкті ремонту, будівельних чи інших робіт та будь-яких інших дій, які можуть вплинути на роботу Системи зв'язку, повідомляти про це «ВИКОНАВЦЯ», в строк не пізніше ніж за 3 (три) календарні дні до їх початку;

3.2.13. не допускати сторонніх осіб для втручання в роботу, здійснення технічного обслуговування, ремонту системи зв'язку та УАПС, будь-яких інших дій, які можуть вплинути на їхню роботу та стан;

3.2.14. Своєчасно здійснювати оплату за цим Договором.

3.3. «ВИКОНАВЕЦЬ» має право:

3.3.1. проводити огляд УАПС та Системи зв'язку, перевірку їхнього технічного стану, дотримання умов їх експлуатації;

3.3.2. залучати до виконання робіт та послуг, згідно цього Договору субпідрядні організації, відповідаючи перед «ЗАМОВНИКОМ» за результати їхньої роботи.

3.3.3. припинити спостереження та у відповідності до чинного законодавства повідомити про це територіальний підрозділ пожежної охорони, у випадку порушення «ЗАМОВНИКОМ» термінів оплати послуг «ВИКОНАВЦЯ», згідно п. 4.2. Договору (в разі, якщо «ЗАМОВНИК» своєчасно отримав рахунок та має заборгованість більше 15 календарних днів).

3.3.4. при наявності заборгованості «ЗАМОВНИКА» за надані послуги більше 15 днів, інформувати останнього про даний факт шляхом надсилання повідомлень через електронну пошту та SMS-повідомлень, вказані в цьому Договорі.

3.4. «ВИКОНАВЕЦЬ» зобов'язується:

3.4.1. проводити спостереження за спрацюваннями працездатної установки пожежної сигналізації, яка підключена до Системи зв'язку;

3.4.2. у випадку надходження на ППС сигналів про технічну несправність Системи зв'язку, повідомити «ЗАМОВНИКА» про таку несправність та усунути її, в термін не пізніше 12 годин з часу виявлення, з урахуванням часу надання «ЗАМОВНИКОМ» доступу на Об'єкт;

3.4.3. у разі надходження на ППС сигналів «ПОЖЕЖА» забезпечувати негайну передачу таких сигналів в ОДС пожежної охорони та інформувати про це «ЗАМОВНИКА»;

3.4.4. при проведенні огляду УАПС та Системи зв'язку дотримуватися правил техніки безпеки, протипожежних та санітарних норм діючого законодавства України;

3.4.5. повідомляти засобами телефонного зв'язку «ЗАМОВНИКА» або уповноважену ним особу про одержання сигналу «ПОЖЕЖА» з об'єкта «ЗАМОВНИКА».

4. Сума Договору та порядок розрахунків

4.1. Оплата за цілодобове спостереження за працездатністю установки автоматичної пожежної сигналізації здійснюється один раз на місяць та складає – 250,00 (двісті п'ятдесят грн. 00 коп.) грн., у т.ч. ПДВ 20 % - 41,67грн.

4.2. Оплата здійснюється шляхом перерахування суми, передбаченої п. 4.1. Договору, на поточний рахунок Виконавця у національній валюті України (гривні) протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту підписання Замовником актів приймання-передачі наданих послуг та отриманого рахунку Виконавця.

4.3. В разі змін норм витрат на пожежне спостереження, у тому числі при проведенні державної індексації доходів населення, інших заходів, що викликають зростання (зменшення) витрат на надання послуг, вартість послуг змінюється на основі наданого «ВИКОНАВЦЕМ», обґрунтованого розрахунку та оформляється додатковою угодою за погодженням «ЗАМОВНИКА».

4.4. «ВИКОНАВЕЦЬ» надає «ЗАМОВНИКУ» два примірники Акта прийняття наданих послуг, який «ВИКОНАВЕЦЬ» зобов'язаний надати до 5 (п'ятого) числа наступного за тим, в якому були надані послуги, місяця, а «ЗАМОВНИК» підписати протягом 5 (п'яти) робочих днів і повернути один примірник підписаного акта «ВИКОНАВЦЮ». У випадку наявності у «ЗАМОВНИКА» заперечень щодо обсягу послуг наданих «ВИКОНАВЦЕМ» у звітному місяці, «ЗАМОВНИК» зобов'язаний в той же строк, у письмовій формі, надати свої обґрунтовані заперечення.

4.5. За умови неповернення «ЗАМОВНИКОМ» підписаного акта прийняття наданих послуг або не надання обґрунтованих заперечень щодо обсягу послуг, наданих «ВИКОНАВЦЕМ» у звітному місяці, в строк визначений п.4.4. цього Договору, вважається, що послуги у такому місяці надані «ВИКОНАВЦЕМ» в повному обсязі і прийняті «ЗАМОВНИКОМ» без зауважень, а акт приймання наданих послуг таким, що підписаний Сторонами.

5. Відповідальність сторін

5.1. «ЗАМОВНИК» несе відповідальність за:

5.1.1. вихід з ладу системи зв'язку внаслідок порушення «ЗАМОВНИКОМ» вимог п. 3.2.8., 3.2.11., 3.2.12., 3.2.13. Договору, у вигляді відшкодування «ВИКОНАВЦЮ» вартості відновлення працездатності Системи зв'язку;

5.1.2. відсутність зв'язку Системи зв'язку з ППС та відсутність можливості передачі сигналів «ПОЖЕЖА», «НЕСПРАВНІСТЬ» в пожежну охорону у випадках порушення «ЗАМОВНИКОМ» вимог п.3.2.13. Договору;

5.1.3. дії або бездіяльність, (наприклад навмисне чи ненавмисне включення ручного пожежного сповісника, дії сторонніх осіб у відношенні до установки пожежної сигналізації або Системи зв'язку, куріння у приміщенні і таке інше), що спровокували хибний виїзд, або порушення п. 3.2.10. цього Договору, у вигляді документально підтверджених витрат із забезпечення виїзду пожежних підрозділів;

5.2. У разі затримки платежів передбачених п.4.2. цього Договору більш ніж на 5 (п'ять) банківських днів за умови своєчасного отримання рахунку «ВИКОНАВЦЯ», «ЗАМОВНИК» сплачує «ВИКОНАВЦЮ» на його письмову вимогу пеню, в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу, за кожний прострочений день.

5.3. «ВИКОНАВЕЦЬ» несе відповідальність за:

5.3.1. відсутність зв'язку між Системою зв'язку та ППС, з вини «ВИКОНАВЦЯ», у вигляді обов'язку по відновленню зв'язку, в узгоджений з «ЗАМОВНИКОМ» строк, не пізніше 12 годин з моменту виявлення «ВИКОНАВЦЕМ» відсутності зв'язку або отримання «ВИКОНАВЦЕМ» від «ЗАМОВНИКА» повідомлення про відсутність зв'язку та з урахуванням часу надання «ЗАМОВНИКОМ» доступу на Об'єкт;

5.3.2. порушення термінів відновлення зв'язку між ППС та Системою зв'язку, з вини «ВИКОНАВЦЯ», у вигляді обов'язку по сплаті «ВИКОНАВЦЕМ» «ЗАМОВНИКУ» штрафу в розмірі 0,1% від суми щомісячної плати за спостереження за спрацюваннями засобів пожежної сигналізації, за кожен прострочений день;

5.3.3. «ВИКОНАВЕЦЬ» не несе майнової відповідальності за можливі наслідки і збитки від пожежі на Об'єкті, а відповідає за належне реагування при надходженні сигналу «ПОЖЕЖА» від ППС.

5.4. Сторони мають право не застосовувати штрафні санкції одна до одної.

6. Форс-мажор

6.1. Ні яка відповідальність не може бути наслідком невиконання будь-якого з положень даного договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю Сторін, подібних до стихійних нещасть, екстремальних погодних умов, війн, страйків, воєнних дій, громадянських безладь, втручань з боку влади, ембарго (далі іменованих «форс-мажор»), що підтверджується Довідкою Торгово-промислової палати України.

6.2. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов'язань за цим Договором. Якщо форс-мажор триває більше 6 (шести) місяців, то кожна зі сторін може перервати дію даного Договору.

7. Конфіденційність одержаної Сторонами інформації

7.1. Сторони підтверджують, що текст Договору, будь-яка інформація про його Сторону, яка стала відомою іншій Стороні прямо чи опосередковано внаслідок виконання Договору, яка не є загальновідомою та стосується фактичної чи можливої діяльності Сторони, вважається конфіденційною та не може розголошуватись будь-яким чином без письмової згоди цієї Сторони. Ця умова буде діяти як протягом строку дії Договору, так і після його закінчення.

8. Строк дії Договору

8.1. Договір вступає в силу з дня його підписання і діє до 31.12.2023р. Умови даного Договору застосовуються до відносин між Сторонами, які виникли з «01»січня 2023 року, відповідно до ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України.

8.2. Дія цього Договору може бути припинена по ініціативі будь-якої із Сторін з письмовим попередженням іншої Сторони за 30 календарних днів до дати такого припинення.

8.3. Внесення змін та доповнень до Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін шляхом укладання додаткових письмових угод до Договору.

8.4. Взаємовідносини Сторін, що не врегульовані Договором, регулюються чинним законодавством України.

8.5. Суперечки, які виникають за Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку. Сторони домовляються вжити всіх заходів для досудового врегулювання суперечок, що виникають в зв'язку з виконанням Договору.

8.6. Якщо одна з умов Договору втрачає силу це не тягне надійності Договору в цілому. Сторони замінюють недійсні або нездійсненні умови іншими, що відповідають діючому законодавству України та предмету Договору.

8.7. Додатки до Договору є невід'ємними його частинами.

8.8. Договір укладено українською мовою у двох оригінальних автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному кожній із Сторін.

9. Інші умови

9.1. У разі якщо виникла несправність установки пожежної сигналізації, чи системи зв'язку, яку не можливо усунути на протязі 24 годин, об'єкт тимчасово знімається із спостереження, про що Сторонами складається відповідний акт, та сповіщається в ОДС пожежної охорони. Оплата за час відсутності пожежного спостереження не нараховується.

9.2. Складові частини УАПС та їхні елементи, що вийшли з ладу не з вини «ВИКОНАВЦЯ» і підлягають заміні для відновлення працездатного стану УАПС, замінюються за рахунок «ЗАМОВНИКА».

9.3. Додатки:

Додаток № 1- Розрахунок-дислокація об'єкта;

Додаток № 2- Інструкція про порядок експлуатації установки автоматичної пожежної сигналізації та системи зв'язку

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:

Великомихайлівський ЗДО (ясла-садок)
«Ясочка» ЗР КФВ

53621, Дніпропетровська
Синельниківський район,
Великомихайлівка,
вул. Центральна, буд. 6,
ЄДРПОУ 40208246
р/р UA738201720344220001000093231
ГКСУ м.Київ
тел.: (066) 518-72-55
e-mail: golovkoyasochko@ukr.net

Директор

М.П.

Ганна ЛОПАТКА

Виконавець:

ТОВ «СПБ «СФЕРА»

обл., Юридична адреса: 08205, Київська обл.,
село м. Ірпінь, вул. Северинівська буд.9/3,к.4
Поштова адреса: 49033, м. Дніпро,
Пр.-кт Богдана Хмельницького, 122
ЄДРПОУ 42937008,
р/р UA 303052990000026001050347674
в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299,
ПІН № 429370004633,
e-mail: spb_sfera@ukr.net

Директор

М.П.

Іван ДІДЕНКО

Калькуляція

№ з/п	Об'єкт	Адреса	Кількість послуг	Вартість послуги, грн. на місяць	Загальна сума послуги, грн.
1	Великомихайлівський ЗДО (ясла-садок) «Ясочка» ЗР КФВ	Синельниківський район, с. Великомихайлівка, вул. Центральна, буд. 6	12	250,00	3 000,00
ВСЬОГО, грн.					3 000,00

Замовник:
Великомихайлівський ЗДО (ясла-садок)
«Ясочка» ЗР КФВ



Директор

М.П.

Ганна ЛОПАТКА

Виконавець:
ТОВ «СПБ «СФЕРА»



Директор

М.П.

Іван ДІДЕНКО

ІНСТРУКЦІЯ **про порядок експлуатації установки автоматичної пожежної сигналізації** **та Системи зв'язку**

1. Загальні положення.

1.1. Експлуатація УАПС та Системи зв'язку Замовником повинна здійснюватися у відповідності до чинних в Україні нормативних документів, цієї Інструкції і технічної документації підприємства-виробника на прилади та обладнання УАПС.

1.2. Замовник на протязі 3 (трьох) робочих днів з моменту укладення цього Договору, призначає особу відповідальну за експлуатацію УАПС та контроль за її працездатним станом і повідомляє про це Виконавця у письмовому вигляді, а Виконавець на протязі 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання повідомлення проводить з призначеною відповідальною особою заняття (інструктаж) по правилам експлуатації УАПС та передає Замовнику Журнал обліку технічного обслуговування і ремонту УАПС.

1.3. Замовник забезпечує зберігання вказаного Журналу і доступ до нього ВИКОНАВЦЯ під час технічного обслуговування та ремонту.

1.4. В разі зміни вищевказаної відповідальної особи, Замовник, у письмовому вигляді, повідомляє про це Виконавця.

2. Правила експлуатації установки пожежної сигналізації.

2.1. Замовник виконує щоденний контроль працездатного стану УАПС, а саме:

2.2.1. Зовнішній огляд складових частин УАПС (приймально-контрольного приладу, пожежних сповіслювачів, світло-звукових оповіслювачів, з'єднувальних та монтажних коробок, електропроводів шлейфів, труб що захищають електропроводку (за наявності таких) на відсутність механічних пошкоджень, розривів, корозії, бруду та пилу, надійність кріплення та інше.

2.2.2. Контроль робочого положення вимикачів (в тому числі джерел живлення), справність та відповідність світлової індикації приладів та обладнання, у разі наявності на обладнанні пломб, їх цілісність.

2.3. У випадку виявлення порушень або пошкоджень у відповідності до п. 2.2.1, 2.2.2. невідкладно повідомити про це Виконавця за тел. 067-628-08-00.

2.4. Представникам Замовника забороняється будь-яким чином втручатися в роботу УАПС, (в тому числі натискати кнопки (перемикачі тумблери, перемикачі) на панелі управління, відкривати кришки приладів і обладнання, класти на корпуси та притуляти до них предмети та речі, проводити з ними (поряд з ними) будь-які дії, які можуть спричинити пошкодження, вихід з ладу або спрацювання УАПС).

2.5. Для організації безвідмовної роботи УАПС ЗАМОВНИКУ необхідно:

2.5.1. Не допускати втручання будь-яких осіб, крім представників Виконавця, в роботу УАПС, здійснення її технічного обслуговування, ремонту, інших дій які можуть вплинути на роботу та технічний стан УАПС;

2.5.2. Не допускати на Об'єкті проведення будівельних, ремонтних та монтажних робіт, в процесі яких підвищується температура, виділяється дим, пил, тощо, куріння або будь-яких інших дій, які можуть вплинути на роботу та стан УАПС.

У разі необхідності проведення зазначених дій, завчасно повідомляти про це Виконавця (письмово, в строк не пізніше ніж за 3 (три) календарні дні до їхнього початку).

2.5.3. Основним джерелом живлення УАПС є електромережа Замовника з параметрами встановленими чинним в Україні нормативними документами (напругою змінного струму 220 В, частотою 50 Гц.).

Замовнику необхідно забезпечувати утримання вказаної електромережі живлення у відповідності до чинних в Україні нормативних документів.

У разі виходу з ладу зазначеної мережі живлення вживати заходи для своєчасного її ремонту (в термін не більше 24 годин).

2.5.4. У разі спрацювання УАПС, Замовник повинен негайно повідомити про це Виконавця за тел.: 067-628-08-00 (цілодобово).

2.5.5. У випадку виникнення на Об'єкті пожежі (короткого замкнення електропроводки, задимлення та інш.) невідкладно повідомити про це Виконавця за тел.: 067-628-08-00 (цілодобово).

2.6. Перевірка працездатності УАПС, шляхом здійснення спрацювання ручного або автоматичного пожежного сповісника, проводиться тільки представником Виконавця або в його присутності.

2.7. У разі часткового або повного відключення УАПС (під час її технічного обслуговування або ремонту), Замовнику необхідно забезпечити додаткові заходи пожежної безпеки та нагляд за приміщеннями Об'єкту.

Замовник:

**Великомихайлівський ЗДО (ясла-садок)
«Ясочка» ЗР КФВ**

Директор



М.П.

Ганна ЛОПАТКА

Виконавець:

ТОВ «СПБ «СФЕРА»

Директор



М.П.

Іван ДІДЕНКО