

ЗАТВЕРДЖЕНО
ГЧ ДПС у Київській обл.
(назва організації, що затверджує)
Заступник начальника Р. РАЧУНСЬКИЙ
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"23" 10 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Головне управління ДПС у Київській області (м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 5а,
пасажирський ліфт реєстраційний № 26007 заводський № D2NB0063)

на послуги з поточного ремонту пасажирського ліфта вантажопідйомністю 630 кг на 10 зупинок,
реєстраційний № 26007 заводський № D2NB0063 в адміністративній будівлі Головного управління ДПС у
Київській області за адресою: м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 5а

Відповідно до Акту перевірки причин зупинки ліфта від 02.10.2023 року, було проведено
перевірку причин зупинки пасажирського ліфта за адресою: м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 5а,
реєстраційний № 26007 заводський № D2NB0063 та встановлено, що ліфт періодично збоїв, на даний час
працює необхідно виконати поточний ремонт пасажирського ліфта

Умови виконання робіт без розроблення ПКД, в діючій будівлі
Об'єкти робіт

№ п/п	Опис і витрати	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
Послуги з поточного ремонту ліфта			
1.	Облаштування робочого місця без установаження верстата	ліфт	1
2.	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 100 кг з рознесенням в машинне приміщення	послуга	1
3.	Зняття навантаження з лебідки	послуга	1
4.	Проточка канато - тягового шківа (КТШ)	послуга	1
5.	Заміна тягових канатів діаметр -10,0 мм	м	300
6.	Ремонт каретки дверей з заміною роликів дверей кабіни	послуга	1
7.	Заміна вкладишів кабіни	шт	4
8.	Заміна вкладишів противаги	шт	4
9.	Заміна контактора	послуга	1
10.	Усунення викривлення направляючої кабіни	послуга	1
11.	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	послуга	1
12.	Прочищення, промивання і змащення направляючих кабіни	послуга	1
13.	Випробування дії уловлювачів	послуга	1
14.	Перевірка і регулювання роботи ступок розсувних дверей шахти	послуга	1
Підготовка ліфта до здачі в експлуатацію			
15.	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок, з автоматичними розсувними дверима	послуга	1
16.	На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима	послуга	1
Пусконаладжувальні роботи			

17.	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	послуга	1
-----	--	---------	---

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

