

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу (2 поверх) без зміни геометричних розмірів по вул. Миру, 10, м. Горішні Плавні, Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування (I черга)

на кондиціонування

Умови виконання робіт $k=1,2$

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення кондиціонерів /внутрішніх та зовнішніх блоків/	шт	4	
2	Міні спліт-система WINNER (INVERTER) U=220 В, 50 Гц, N=1,95 кВт в комплекті з фреоновими трубами (рідинний та газовий), дренажною трубою, теплоізоляцією та тефлоновою стрічкою CH-S24FTX5 Cooper&Hunter	шт	2	
3	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	80	
4	Комплект кронштейнів (2 шт.) для зовнішнього блоку кондиціонера (тип 24) з обмежувачем K-2	комплект	2	
5	Комплект опор антивібраційних (4 шт.)	комплект	2	
6	Стрічка обмотувальна тефлонова	рулон	2	
7	Прокладання коробів пластикових	м	12	
8	Пластиковий короб для магістралі кондиціонера	м	12,12	
9	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	шт	2	
10	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 25 мм	шт	2	
11	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	2	
12	Установлення кондиціонерів /внутрішніх та зовнішніх блоків/	шт	6	
13	Міні спліт-система WINNER (INVERTER) U=220 В, 50 Гц, N=0,73 кВт в комплекті з фреоновими трубами (рідинний та газовий), дренажною трубою, теплоізоляцією та тефлоновою стрічкою CH-S09FTX5 Cooper&Hunter	шт	3	
14	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	120	
15	Комплект кронштейнів (2 шт.) для зовнішнього блоку кондиціонера (тип 9) з обмежувачем	комплект	3	
16	Комплект опор антивібраційних (4 шт.)	комплект	3	
17	Стрічка обмотувальна тефлонова	рулон	3	

1	2	3	4	5
18	Прокладання коробів пластикових	м	9	
19	Пластиковий короб для магістралі кондиціонера	м	9,09	
20	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	шт	3	
21	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 25 мм	шт	3	
22	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	3	
23	Установлення кондиціонерів /внутрішніх та зовнішніх блоків/	шт	8	
24	Міні спліт-система WINNER (INVERTER) U=220 В, 50 Гц, N=0,61 кВт в комплекті з фреоновими трубами (рідинний та газовий), дренажною трубою, теплоізоляцією та тефлоновою стрічкою CH-S07FTX5 Cooper&Hunter	шт	4	
25	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	160	
26	Комплект кронштейнів (2 шт.) для зовнішнього блоку кондиціонера (тип 7) з обмежувачем	комплект	4	
27	Комплект опор антивібраційних (4 шт.)	комплект	4	
28	Стрічка обмотувальна тефлонова	рулон	4	
29	Прокладання коробів пластикових	м	13	
30	Пластиковий короб для магістралі кондиціонера	м	13,13	
31	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	шт	4	
32	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 25 мм	шт	4	
33	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	4	
34	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	13,5	
35	Труба мідна	м	14	
36	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням /для дренажу/	м	20	
37	Труба ПВХ діам. 25мм	м	20	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]