

Виконком Саксаганської районної у місті ради

05410872

Ідентифікаційний код



Голова районної у місті ради

Василь СТАРОВОЙТ
«29» січня 2024 року

АКТ

обстеження наслідків аварійної ситуації у системі внутрішньої тепломережі

Комісією, призначеною розпорядженням голови районної у місті ради від 29.01.2024 року № 35 - р «Про створення тимчасової комісії з проведення обстеження наслідків аварійної ситуації у системі внутрішньої тепломережі», було проведено візуальне обстеження **внутрішньої мережі теплопостачання** будівлі виконкому районної у місті ради за адресою: вул. Володимира Великого, буд. 32, та встановлено обсяги пошкоджень внаслідок аварійної ситуації, що виявлено 29 січня 2024 року, саме:

№	Об'єкт обстеження	Опис пошкодження, кількість, розміри, площа та т.п.	Загальні рекомендації	Примітка
1	Стеля	-	-	-
2	Стіни	-	-	-
3	Підлога	-	-	-
4	Вікна	-	-	-
5	Двері	-	-	-
6	Меблі	-	-	-
7	Комп'ютерна, друкувальньо-копіювальна техніка, мережеве обладнання	-	-	-
8	Електрообладнання	-	-	-
9	Інші об'єкти	Зношеність труб внутрішньої мережі теплопостачання, що не забезпечує їх безпечну та якісну подачу експлуатацію	Заміна труб	-

Вісникової комісії: врахувати обсяги пошкоджень та загальні рекомендації при плануванні заходів ліквідації наслідків аварійної ситуації у системі внутрішньої тепломережі.


Голова комісії: Заступник голови районної у місті ради


(підпис)

Алла НАГНІЙ

Члени тимчасової комісії:

завідувач відділу інформатизації виконкому районної у місті ради


(підпис)

Денис ГАЙДАЙСЬКИЙ

електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустановлювання


(підпис)


Олександр ЖУРАВЛЬОВ

начальник управління благоустрою та житлово-комунального господарства


(підпис)

Юлія КУДРЯВЦЕВА

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку
виконкому районної у місті ради


(підпис)

Людмила ЛІБІДЬ

в. о. завідувача господарством виконкому районної у місті ради


(підпис)

Михайло ЯКУНІН