

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Технічне завдання на закупівлю

**«Послуги з пожежного спостереження, ремонту і технічного обслуговування системи пожежної сигналізації, що знаходиться на виробничому об'єкті філії «УГВ-Сервіс» АТ «Укргазвидобування», розташованому у Харківській області; 50410000-2
Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника»**

1. Інформація про предмет закупівлі:

1.1. Загальні положення.

Закупівлі підлягають послуги з пожежного спостереження, ремонту і технічного обслуговування системи пожежної сигналізації (далі - Послуги), що передбачають:

- підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень на об'єктах філії «УГВ-Сервіс» АТ «Укргазвидобування», в тому числі ремонт системи пожежної сигналізації та/або заміна запчастин системи пожежної сигналізації (у разі необхідності);
- спостереження за системою протипожежного захисту об'єктів (пожежне спостереження) – віддалений цілодобовий нагляд за станом системи протипожежного захисту об'єктів, що здійснюється шляхом приймання, оброблення і передавання тривожних сповіщень від системи протипожежного захисту об'єктів, що спостерігаються, та реагування на них.

1.2. Найменування та обсяг послуг:

№ з/п	Найменування послуг	Од. виміру	Кількість	Строк надання послуг
1.	Послуги з пожежного спостереження за об'єктом	Послуга	12	до 15.11.2023 року
2.	Послуги з ремонту та/або заміни запчастин системи пожежної сигналізації за об'єктом	Послуга	132	до 15.11.2023 року
3.	Послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації за об'єктом	Послуга	1	до 15.11.2023 року

1.3. Вимоги до предмету закупівлі:

Послуги з ремонту і технічного обслуговування системи пожежної сигналізації на об'єктах виконуються на підставі вимог діючих законодавчих та нормативно-правових актів, що регламентують виконання даного виду послуг, зокрема:

- Кодексу цивільного захисту України № 5403-VI від 02.10.2012 р.;
- Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VIII від 02.03.2015 року (зі змінами та доповненнями);
- «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення», що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України №852 від 23.11.2016 року.
- ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» (зі змінами);

- «Правил пожежної безпеки в Україні», що затверджені Наказом МВС України від 30.12.2014 року №1417 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за №252/26697;

- НАПБ Б.01.017-2015 «Правила з пожежного спостереження», що затверджені Наказом МВС України від 30.03.2015 року №349 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.07.2015 року за № 920/27365 зі змінами внесеними наказом МВС України від 13.02.2017 року №111,

- ДСТУ 9047:2020 Системи протипожежного захисту. Настанова з підтримання експлуатаційної придатності;

- ДСТУ EN 54-21:2009 «Системи пожежної сигналізації. Частина 21. Пристрої передавання пожежної тривоги та попередження про несправність» (EN 54-21:2006, IDT) (далі - ДСТУ EN 54-21:2009).

1.5. Місце надання послуг: Послуги надаються за фактичним місцем розташування виробничого об'єкту філії «УГВ-Сервіс» АТ «Укргазвидобування» - **Бази обслуговування та виробництва трубної продукції**, за адресою: 63343, Харківська область, Красноградський район, с. Наталине, вул. Промислова, 54.

1.6. Перелік та кількість пристроїв і устаткування, для яких надаються *послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації, спостереження за системою протипожежного захисту.*

№ п/п	Найменування пристроїв і устаткування*	Од. виміру	Кількість
1	Приймально-контрольний прилад «Тирас-16.128П»	шт.	1
2	Приймально-контрольний прилад «Тирас-16П»	шт.	2
3	Приймально-контрольний прилад «Тирас-8П»	шт.	3
4	Панель ВПК-16.128	шт.	2
5	Сповіщувач пожежний димовий «ІПК-8»	шт.	155
6	Сповіщувач пожежний тепловий «СП-103-2А2Ех»	шт.	48
7	Сповіщувач пожежний ручний «ІРП-1»	шт.	27
8	Сповіщувач пожежний ручний «ІРП-1Ех»	шт.	3
9	Сповіщувач світло-звуковий «Джміль»	шт.	10
10	Сповіщувач світло-звуковий «Вихід»	шт.	28
11	Сповіщувач світло-звуковий Ех «Вихід»	шт.	3
12	Сповіщувач світло-звуковий «Пожежа»	шт.	6
13	Сповіщувач тепловий «ТПТ-3»	шт.	5
14	Сповіщувач «СП-2.1»	шт.	12
15	Сповіщувач пожежний димовий «Артон ДЛ-3»	шт.	3
16	Шлейфи	шт.	7

*У таблиці наведено наявне у Замовника обладнання, що перебуває в експлуатації.

2. Порядок виконання послуг.

Виконання послуг з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) системи пожежної сигналізації, спостереження за системою протипожежного захисту, яка експлуатуються Замовником, здійснюється після її перевірки Виконавцем та складання відповідного акту.

2.1. Основними видами планових послуг з технічного обслуговування є:

а) зовнішній огляд - визначення технічного стану установок та окремих технічних засобів (працездатне-непрацездатне) за зовнішніми ознаками за допомогою органів чуття і, за необхідності, із застосуванням засобів контролю.

б) перевірка працездатності - визначення технічного стану шляхом контролю виконання функцій окремими технічними засобами і установкою загалом.

в) профілактичні послуги - послуги планово-попереджувального характеру щодо утримання установок у працездатному стані.

Зазначені послуги передбачають очищення зовнішніх поверхонь технічних засобів, перевірку технічного стану їх внутрішнього монтажу (внутрішніх поверхонь), очищення, протирання, змащування, підпайку, заміну та/або поновлення елементів технічних засобів, що відпрацювали свій ресурс або стали непрацездатними. Планове технічне обслуговування проводиться відповідно до регламентів №1 та №2.

Складові частини системи пожежної сигналізації, середній термін служби яких визначений керівництвом з експлуатації заводу-виробника закінчився, повинні своєчасно змінюватись. При цьому термін зберігання запасних частин, що встановлюються, не повинен перевищувати вказаний у технічних умовах для них.

2.2. Послуги з технічного обслуговування.

2.2.1. Види та періодичність планового технічного обслуговування:

Виконавець надає послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації (далі - СПС) та системи передавання тривожних сповіщень (далі - СПТС) відповідно до переліку та у обсягах згідно з Регламентами №1 та №2 та відповідно графіку, що складається Замовником спільно з Виконавцем після укладання договору.

Планові послуги з технічного обслуговування в обсязі регламенту № 1 – виконуються з періодичністю ОДИН РАЗ В МІСЯЦЬ.

Перелік операцій	Порядок виконання	Прилади, інструмент, обладнання, матеріали
1. Зовнішній огляд, чистка приладів.	1.1. Відключити прилад від мережі і видалити з поверхні блоку бруд, порошок, вологу. 1.2. Оглянути прилад і вичистити його від корозії, бруду. Пошкоджені покриття відновити. 1.3. Перевірити відповідність підключення зовнішніх ліній до клем приладу. 1.4. При наявності резервного джерела живлення, почистити його. Проміряти напругу резервного джерела живлення. У випадку необхідності змінити акумулятор. 1.5. Відкрити прилад і вичистити поверхні клем, контактів, перемичок, запобіжників від бруду, корозії тощо.	Викрутки, щітки, тестер для виміру напруги електричного струму.
	1.6. Перевірити відповідність номіналів і справність запобіжників. 1.7. Перевірити справність і якість заземлення і цілісність заземлюючого проводу. 1.8. Підтягнути гвинти на клеммах, де кріплення ослабло. Перевірити ізоляцію проводів, при потребі пошкоджені замінити або ізолювати.	
2. Перевірити працездатність приладу у режимах "ПОЖЕЖА" та "НЕСПРАВНІСТЬ".	Провести спрацювання АУПС у режимах "ПОЖЕЖА" та "НЕСПРАВНІСТЬ" шляхом імітації спрацювання сповіщувачів та порушення шлейфів сигналізації.	Спеціалізовані тестери для перевірки сповіщувачів.
3. Тестування зв'язку з пультом центрального спостереження (далі - ПЦС).		

Планові послуги в обсязі регламенту № 2 у випадку надходження з об'єкту двох і більше неправдивих спрацювань протягом 30 днів.

Перелік операцій	Порядок виконання	Прилади, інструменти, обладнання, матеріали
1. Зовнішній огляд, чистка приладу.	Виконання робіт згідно регламенту №1 п.п. 1.1-1.8.	Викрутки, щітки, тестер
2. Перевірити працездатність приладу у режимах "ПОЖЕЖА" та "НЕСПРАВНІСТЬ".	Провести спрацювання АУПС у режимах "ПОЖЕЖА" та "НЕСПРАВНІСТЬ" шляхом імітації спрацювання сповіщувачів та порушення шлейфів сигналізації.	Спеціалізовані тестери для перевірки сповіщувачів.
3. Виміряти опір ізоляції.	3.1. Відключити прилад від джерела напруги і резервного джерела напруги. 3.2. З'єднати між собою клема живлення мережі. 3.3. З'єднати між собою клема "ШС", "+ШС", клема для підключення акумулятора, клему заземлення корпусу. 3.4. Виміряти опір ізоляції між клемою заземлення і клемою мережі.	Тестер для вимірювання опору ізоляції та заземлення.
4. Тестування зв'язку з пультом центрального спостереження (далі - ЦПС).		

Після проведення планово-попереджувальних послуг Виконавець повинен заповнити журнал з технічного обслуговування і ремонту системи пожежної сигналізації та системи передавання тривожних сповіщень.

2.3. Послуги з пожежного спостерігання.

Послуги з пожежного спостерігання (здійснення цілодобового пожежного спостерігання за об'єктом, що охороняється із застосуванням радіоканалу або телефонних пар) надаються відповідно до «Правил з пожежного спостерігання», що затверджені Наказом МВС України від 30.03.2015 року №349 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.07.2015 року за № 920/27365 зі змінами внесеними наказом МВС України від 13.02.2017 року №111, згідно з якими пожежне спостерігання є невід'ємною функцією системи пожежного захисту (далі - СПЗ), за допомогою якого забезпечуються:

1) прийом від приймально-контрольних приладів СПЗ (далі – ППКП) об'єктів спостерігання сигналів пожежної тривоги і несправності та їх передача за допомогою систем передачі тривожних сповіщень (СПТС) до центру приймання тривожних сповіщень (далі ЦПТС) пультів організації (далі – ПО);

2) обробка, архівування, збереження всіх тривожних сповіщень, які надійшли на пульт пожежного спостерігання ЦПТС ПО;

3) передача в автоматизованому режимі в єдиному протоколі та форматі передачі сигналів пожежної тривоги до точки доступу оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру територіального органу ДСНС України (далі - ОДС) від ЦПТС ПО;

4) оперативне реагування пожежно-рятувальних підрозділів на сигнали пожежної тривоги, що надходять до ОДС від ЦПТС ПО.

Терміни, визначення і скорочення вживаються відповідно до «Правил з пожежного спостерігання».

Підключення об'єкту Замовника до віддаленого центру Виконавця (ЦПТС), який здійснює спостерігання за комплексом технічних засобів (пристроями та устаткуванням), що змонтовані на об'єкті Замовника, виконується після його попереднього огляду та підписання акту про приймання об'єкту для надання послуг з пожежного спостерігання.

Підключення віддаленого центру Виконавця (ЦПТС) до точки доступу здійснює територіальний орган ДСНС України за територіальністю розташування об'єкта спостереження за письмовим зверненням Виконавця.

2.4. Послуги з ремонту та/або заміни запчастин системи пожежної сигналізації надаються з метою відновлення експлуатаційних характеристик пристроїв і устаткування та системи в цілому.

2.4.1. Послуги з ремонту та/або заміни запчастин системи пожежної сигналізації (у разі необхідності), передбачають комплекс операцій з відновлення працездатного стану системи пожежної сигналізації, включають вартість виконання операцій та вартість запчастин і витратних матеріалів та інших супутніх витрат.

Детальний перелік та обсяг операцій, що виконуються під час надання послуг, а також необхідних для їх виконання витратних матеріалів і запасних частин*, визначено у кошторисній документації договору.

** - виробник(-и) витратних матеріалів і запасних частин не повинен(-ні) перебувати під дією санкцій, спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених діючими законодавчими та нормативно-правовими актами (в тому числі таких, що виготовляються чи походять з території Російської Федерації та Республіки Білорусь).*

При цьому у відповідних кошторисних розрахунках наведено максимальний перелік та обсяг послуг, що можуть бути здійснені Виконавцем в процесі **ремонту та/або заміни запасних частин системи пожежної сигналізації** протягом дії договору. Фактичний перелік та обсяг послуг визначаються у разі потреби проведення ремонту та/або заміни запчастин системи пожежної сигналізації відповідно до фактично виявлених збоїв у роботі системи, за кожним окремим випадком. Замовлення на проведення ремонту системи пожежної сигналізації повідомляється Замовником у вигляді окремих заявок. Але, в будь-якому випадку, кількість послуг та обсяги не можуть бути більшими, ніж зазначені у відповідній кошторисній документації договору.

При виконанні послуг з ремонту системи пожежної сигналізації та/або заміни запчастин системи пожежної сигналізації дозволяється використання тільки нових запасних частин і витратних матеріалів.

3. Вимоги до Виконавця, який надає послуги із технічного обслуговування, ремонту та спостереження за системами протипожежного захисту .

3.1. Вимога щодо наявності дозвільних документів:

Для можливості надання послуг відповідно до предмета закупівлі, Виконавець повинен мати відповідну **Ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення** згідно вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Виконавець повинен мати чинний протягом дії договору **документ дозвільного характеру** (Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки/Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці) на виконання робіт підвищеної небезпеки, що видається роботодавцю та/або реєструється за поданням роботодавця уповноваженим органом у відповідності до «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого Постановою КМУ від 26.10.2011 року № 1107 (зі змінами, а також з урахуванням вимог Постанови КМУ №357 від 24.03.2022 року), а саме на: **роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра та/або роботи верхолазні та скелелазні, та/або верхолазні роботи та промисловий альпінізм** (або відповідно до визначення, що зазначалося у попередніх редакціях Порядку, але за умови чинності дозвільного(-их) документів).

3.2. Вимоги до Виконавця щодо наявності персоналу відповідної кваліфікації.

До надання послуг (виконання робіт) з технічного обслуговування СПС та СПТС Виконавець повинен залучати тільки кваліфікований персонал, що має відповідну професійну підготовку, підтверджену належними документами, а також стаж роботи за відповідним фахом згідно з вимогами, які встановлено у «Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності

з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення», що затверджені Постановою КМУ від 23.11.2016 року № 852.

3.3. Вимоги до Виконавця щодо наявності матеріально-технічної бази та обладнання.

Матеріально-технічна база для виконання послуг із спостереження за системами протипожежного захисту та матеріально-технічна база для виконання послуг з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень повинні відповідати вимогам, які встановлено у «Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення», що затверджені Постановою КМУ від 23.11.2016 року № 852.

4. Істотні умови договору.

4.1. Строк надання послуг: Послуги надаються систематично за окремими заявками Замовника та на підставі графіку щомісячного обслуговування системи протипожежного захисту, погодженого із Замовником, у обсягах відповідно до Регламентів з технічного обслуговування, але не пізніше **15.11.2023 року**.

При цьому:

- строк виконання планових послуг з технічного обслуговування в обсязі регламенту № 1, щомісячно протягом 1 (одного) робочого дня за об'єктом відповідно до графіку щомісячного обслуговування об'єкту;

- строк виконання послуг з технічного обслуговування в обсязі регламенту № 2 (за необхідності) протягом 1 (одного) робочого дня за об'єктом у випадку надходження з об'єкту двох і більше неправдивих спрацювань протягом 30 днів;

- строк виконання послуг з ремонту та/або заміни запчастин системи пожежної сигналізації протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання письмового повідомлення від Замовника про виявлену несправність.

4.2. Термін дії Договору: Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та скріплення печатками (за наявності) і діє до **31.12.2023 року** (включно).

4.3. Умови оплати: Оплата за фактично надані послуги здійснюється Замовником протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання від Виконавця рахунку, який оформляється на підставі підписаного Сторонами акту приймання-передачі наданих послуг (за кожною окремою заявкою), шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

4.4. Гарантійні умови: Гарантія якості послуг, які надає Виконавець поширюється на все, що становить результат цих послуг і діє **продовж 12 (дванадцяти) місяців** з дати підписання сторонами Акту приймання-передачі виконаних послуг з технічного обслуговування, пожежного спостереження та/або ремонту систем протипожежного захисту (або до наступного ремонту, якщо такі обставини настануть раніше), а на встановлені Виконавцем запчастини (перелік додається), що визначені в окремих кошторисах, згідно гарантійних зобов'язань виробника запчастин.

4.5. Вартість послуг повинна бути сформована з урахуванням всіх витрат Виконавця, що необхідні для якісного надання послуг Замовнику, в тому числі: вартість витратних матеріалів/запасних частин, необхідних для здійснення послуг, транспортних та добових витрат (за необхідності), податків і зборів та інших супутніх витрат.

4.6. Виконавець зазначає ціну пропозиції з урахуванням вартості всіх витрат, пов'язаних з виконанням договору. Виїзд на об'єкт, надання послуг і від'їзд з об'єкту здійснюється Виконавцем. Якщо ціна пропозиції не включає будь-яких витрат Виконавця, які можуть виникнути при виконанні договору, такі витрати покладаються на Виконавця. Перелік запасних частин і витратних матеріалів та перелік послуг, зазначено у даному технічному завданні та у відповідних кошторисах і є максимальними.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Виконавець:

(В.В. Шульга)

Замовник:

(І.Ю. Мохній)

М.П.

