

**Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики
предмета закупівлі (технічні вимоги)**

Предмет закупівлі: Електрична енергія, код 09310000-5 – Електрична енергія за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

Кількісні вимоги:

№ п/п	Найменування	Од. вим.	Кількість
1	Електрична енергія	кВт*год.	

Категорія площадки вимірювання Споживача: Група «Б»

Клас напруги: 2-й

Ціна електричної енергії повинна включати в себе вартість послуг з передачі електричної енергії «НЕК «Укренерго» та не повинна включати вартість послуг розподілу Оператора системи розподілу.

Технічні, якісні та інші характеристики:

1. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується, повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючим на період постачання товару.

2. Учасник-постачальник повинен забезпечувати дотримання загальних та гарантованих стандартів якості постачання електричної енергії, в тому числі тих, що передбачені згідно з Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375, Законом України «Про ринок електричної енергії», Правилами роздрібного ринку електричної енергії, іншими нормативно-правовими актами.

3. Згідно зі ст. 18 Закону України «Про ринок електричної енергії» показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності» (EN 50160:2010, IDT). Учасник у складі своєї пропозиції зазначає запропоновані ним показники параметрів якості електричної енергії, які повинні відповідати та бути не гіршими, від встановлених показників згідно з вимогами ДСТУ EN 50160:2014. Оцінка відповідності показників якості електричної енергії проводиться на проміжку розрахункового періоду, рівного 24 годинам.

4. Учасник повинен надати інформацію щодо країни походження товару.

5. Строк поставки Товару: **до 31 грудня 2024 року (включно).**

6. Постачальник повинен бути включений до переліку суб'єктів господарської діяльності, які мають ліцензії з постачання електричної енергії, який розміщений на офіційному веб-порталі НКРЕКП.

7. Місце поставки (передачі) Товару: на межі балансової належності між оператором системи розподілу та споживачем (замовником). Точки комерційного обліку об'єктів споживача за адресами:

8. Умови постачання електричної енергії замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:

- Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами);
- Особливостям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. № 1178
- Закону України «Про ринок електричної енергії» (із змінами);

- Правилам роздрібного ринку електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312;

- іншим нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії».