

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Головний інженер
ВП «Черкаська ТЕЦ»

«06» 12 2023 р.

ЗАМОВЛЕННЯ ТМЦ

Структурний підрозділ ЕЦ
для підключення Дизель – генераторної установки
(вид ремонту) (найменування обладнання)

№ з/п	Стаття витрат	Код ДК	Артикул	Найменування	Од. вим.	К-сть	Примітка
1	2.7.1.2.6.1			Кабель ВВГ нгд 1*240 мм ²	м.п.	328	
2	2.7.1.2.6.1			Накінецьник тип DT 240-12, мідно-луджений для кабелю 240 мм ²	шт	32	
3	2.7.1.2.6.1			Труба двошарова КОРОFLEX 160/136	м.п.	100	
4	2.7.1.2.6.1			Роз'єднувач РЕ19-43-311100 1600А (переднього приєднання трьохполюсний з центральною рукояткою ІС))	шт	1	
5	2.7.1.2.6.1			НР-400LD Ручний гідравлічний прес 70-500 кв.мм. (мм ²)	комплект	1	

Керівник підрозділу

Лукашечко Ю.М. 06.12.2023р.
(підпис, П.І.Б., дата)

Керівник ЦФВ

Геращенко М.Г. 07.12.23р.
(підпис, П.І.Б., дата)

Прийнято до виконання

Мило І.І. 07.12.23р.
(підпис, П.І.Б., дата)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Головний інженер
ВП «Черкаська ТЕЦ»

«06» 12 2023 р.

ЗАМОВЛЕННЯ ТМЦ

Структурний підрозділ ЕЦ
для підключення НПТС-3 від Дизель – генераторної установки
(вид ремонту) (найменування обладнання)

№ з/п	Стаття витрат	Код ДК	Артикул	Найменування	Од. вим.	К-сть	Примітка
1	2.7.1.2.6.1			АВВГ 4х120 кабель чотирижильний на 1 кВ	м.п.	150	
2	2.7.1.2.6.1			Наконечник мідно-алюмінієвий АСКО DTL-120	шт	8	
3	2.7.1.2.6.1			Наконечник алюмінієвий АСКО DL-120	м.п. шт.	8	

Керівник підрозділу Лук'яненко Ю.М. 06.12.2023р.
(підпис, П.І.Б., дата)

Керівник ЦФВ Грассиненко М.Г. 07.12.23р.
(підпис, П.І.Б., дата)

Прийнято до виконання Моло І.І. 07.12.23р.
(підпис, П.І.Б., дата)