

*Андрій Г.В.
С. роботу
Б.В.*

Директору комунального підприємства
«Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Солом'янського району
м. Києва»
Олексію ЗГУРСЬКОМУ

Службова записка.

У зв'язку останніми зливами та враховуючи збільшення імовірності атмосферних опадів, що призведе до залиття майна співласників житлових будинків, покрівлі житлових будинків за адресами: вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 32; вул. Володимира Сікевича, буд. 15; вул. Ушинського, буд. 25; вул. Ушинського, буд. 25А; вул. Донецька, буд. 3; просп. Повітрофлотський, буд. 62; вул. Івана Пуллю, буд. 1А потребують поточного ремонту.

У зв'язку з нагальною потребою у проведенні поточного ремонту покрівель зазначених житлових будинків та для зняття соціальної напруги прошу укласти договір на придбання:

- руберойд – 45 рулонів;
- праймер бітумний – 10 відер по 20 кг.

Службові записи від ЖЕД № 901 та № 902 додаються.

Начальник відділу ремонтів
та нагляду за безпечною
експлуатацією будівель

Лінчук

Володимир ЛІНЧУК

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КІЕВА»	
Вхідний №	140
20. 11	2013 р.

**ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ № 902
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО
РАЙОНУ М. КИЄВА»**

вул. Волинська, буд. 4-а, м. Київ, 03087, тел./факс (044) 242-00-21,
E-mail: chokolivske@kpsolar.com.ua,

16.11.28 № 902/2178
на № _____ від _____

Директору
КП «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Солом'янського району м. Києва
Згурському О.О.

Службова записка

У зв'язку з останніми зливами та враховуючи збільшення імовірності атмосферних опадів, що призведе до залиття майна співвласників житлових будинків а також у зв'язку з тривалим терміном експлуатації, покрівлі житлових будинків за адресами:

Вул. Володимира Сікевича 15-20м.2

Вул. Ушинського, 25-150 м 2

Вул. Ушинського, 25 А-150 м.2

Вул. Донецька. 3 піддапок - 20м.2

Просп. Повітродисп'єсний, 62-20 м.2

Вул. Пулюя 1а (вхідна група 1,2 підїзд)- 6 м.2

потребують поточного ремонту.

Для зняття соціальної напруги просимо Вашого сприяння в придбанні відповідних матеріалів, необхідних для проведення поточного ремонту покрівель зазначених житлових будинків.

Газ скраплений – 80л.

Начальник

А.Євчук

Корніенко

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЮ ЖИТЛОВОГО
ФОНДУ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КІЄВА"
ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ № 901

вул. Єреванська, буд. 3-а, м. Київ, 03087, тел./факс (044) 242-23-53,
E-mail: zaliznychna@kpsolor.com.ua.

14.11.2023 № 901/2204
на № _____ від _____

Директору комунального підприємства
«Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Солом'янського району
м. Києва» Солом'янського району
м. Києва»
Олексію ЗГУРСЬКОМУ

Шановний Олексію Олександровичу!

Повідомляємо, що до ЖЕД-901 комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» надходять чисельні звернення від мешканців житлового будинку № 32 на вул. Митрополита Василя Липківського щодо потрапляння дощової води через покрівлю в місця загального користування зазначеного житлового будинку.

Під час комісійного обстеження з виходом на місце встановлено, що затікання відбувались через атмосферні опади в проміжок з 05 по 11 листопада 2023 року внаслідок пошкодження рубероїдного покриття покрівлі орієнтовною площею понад 50.0 м.кв.

Ймовірною причиною пошкодження покриття покрівлі є буревій, який стався 28 жовтня 2023 року.

Просимо Вашого сприяння в придбанні відповідних матеріалів необхідних для проведення поточного ремонту покрівлі житлового будинку № 32 на вул. Митрополита Василя Липківського.

Акт обстеження додається.

Начальник

Євгенія ГОЛОВАТА



ДСНС України
УКРАЇНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

(УкрГМЦ)
вул. Золотоворітська, 6 В, м. Київ, 01601, тел. (044) 239-93-87, факс. (044) 279-10-80
www.meteo.gov.ua ЕДРПОУ 25836018 office@meteo.gov.ua

На № 38-3903/03 від 30.10.2023р.

09.11.2023 № 01-18 /4819.

КП «КК з обслуговування
житлового фонду
Солом'янського району м. Києва»
Олексію ЗГУРСЬКОМУ

28 жовтня 2023 року через територію Києва та Київської області проходив активний атмосферний фронт, який зумовив штормовий вітер.

Метеорологічні спостереження за станом погодних умов проводяться лише на стаціонарних пунктах - метеорологічних станціях.

За оперативними даними метеорологічної станції Київ (пр-т Науки, 37)

28 жовтня 2023 року погодні умови були такими:

00 год 00 хв – хмарність 8 балів, температура повітря $12,6^{\circ}$ тепла, дощ, метеорологічна дальність видимості 4 км, атмосферний тиск 744 мм рт ст, відносна вологість повітря 95%, штиль;

03 год 00 хв – хмарність 8 балів, температура повітря $12,4^{\circ}$ тепла, дощ, метеорологічна дальність видимості 4 км, атмосферний тиск 741 мм рт ст, відносна вологість повітря 97%, вітер південний, 2 м/с;

06 год 00 хв – хмарність 7 балів, температура повітря $15,1^{\circ}$ тепла, без опадів, метеорологічна дальність видимості 20 км, атмосферний тиск 739 мм рт ст, відносна вологість повітря 81%, вітер західний, 8 м/с;

09 год 00 хв – хмарність 8 балів, температура повітря $10,3^{\circ}$ тепла, дощ, метеорологічна дальність видимості 2 км, атмосферний тиск 739 мм рт ст, відносна вологість повітря 88%, вітер південно-західний, 11 м/с; кількість опадів за ніч 6 мм;

12 год 00 хв – хмарність 8 балів, температура повітря $10,1^{\circ}$ тепла, дощ, метеорологічна дальність видимості 20 км, атмосферний тиск 744 мм рт ст, відносна вологість повітря 83%, вітер західний, 8 м/с;

15 год 00 хв – хмарність 7 балів, температура повітря $12,3^{\circ}$ тепла, без опадів, метеорологічна дальність видимості 20 км, атмосферний тиск 748 мм рт ст, відносна вологість повітря 72%, вітер західний, 7 м/с;

18 год 00 хв – хмарність 8 балів, температура повітря 11,2° тепла, без опадів, метеорологічна дальність видимості 20 км, атмосферний тиск 751 мм рт ст, відносна вологість повітря 67%, вітер західний, 3 м/с;

21 год 00 хв – хмарність 6 балів, температура повітря 10,3° тепла, без опадів, метеорологічна дальність видимості 20 км, атмосферний тиск 753 мм рт ст, відносна вологість повітря 79%, вітер західний, 3 м/с.
кількість опадів за день 1 мм.

з 05 год 40 хв до 05 год 57 хв пориви вітру 12 м/с;

з 05 год 57 хв до 08 год 42 хв пориви штормового вітру 15 м/с;

з 08 год 42 хв до 17 год 42 хв пориви штормового вітру 20 м/с.

Враховуючи синоптичну ситуацію та дані супутникової інформації 28 жовтня в Києві та Київській області підтверджується наявність хмарних масивів з ознаками грозових розрядів, локальних сильних злив та шквалистого посилення вітру. Швидкість вітру могла значно перевищувати зафіксовану метеостанцією і досягати 25-28 м/с.

Сильний вітер, який спостерігався 28 жовтня 2023 року, міг завдати значних збитків господарським організаціям та населенню.

На метеорологічних станціях спостереження за станом погоди проводяться через три години, за станом доріг спостереження не ведуться.

Згідно з «Настановою з метеорологічного прогнозування» вітер швидкістю 15-24 м/с - вважається небезпечним метеорологічним явищем (І рівень небезпечності), сильний вітер 25-34 м/с - вважається стихійним метеорологічним явищем (ІІ рівень небезпечності).

Директор

Майданчик(044)239-93-97



Михаїл Кульбіда