

ІНСТРУКЦІЯ **про порядок експлуатації системи протипожежного захисту** **та Системи зв'язку**

1. Загальні положення.

1.1. Експлуатація СПЗ та Системи зв'язку Замовником повинна здійснюватися у відповідності до чинних в Україні нормативних документів, цієї Інструкції і технічної документації підприємства-виробника на прилади та обладнання СПЗ.

1.2. Замовник на протязі 3 (трьох) календарних днів з моменту укладення цього Договору, призначає особу відповідальну за експлуатацію СПЗ та контроль за її працездатним станом і повідомляє про це Виконавця у письмовому вигляді, а Виконавець на протязі 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання повідомлення проводить з призначеною відповідальною особою заняття (інструктаж) по правилам експлуатації.

1.3. В разі зміни вищевказаної відповідальної особи, Замовник, у письмовому вигляді, повідомляє про це Виконавця.

2. Правила експлуатації установки пожежної сигналізації.

2.1. Замовник виконує щоденний контроль працездатного стану СПЗ, а саме:

2.2.1. Зовнішній огляд складових частин СПЗ (приймально-контрольного приладу, пожежних сповіслювачів, світло-звукових оповіслювачів, з'єднувальних та монтажних коробок, електропроводів шлейфів, труб що захищають електропроводку (за наявності таких)) на відсутність механічних пошкоджень, розривів, корозії, бруду та пилу, надійності кріплення і т.інш.

2.2.2. Контроль робочого положення вимикачів (в тому числі джерел живлення), справність та відповідність світлової індикації приладів та обладнання, у разі наявності на обладнанні пломб, їх цілісність.

2.3. У випадку виявлення порушень або пошкоджень у відповідності до п. 2.2.1, 2.2.2. невідкладно повідомити про це Виконавця за тел. 096-218-28-04

2.4. Представникам Замовника забороняється будь-яким чином втручатися в роботу СПЗ, (в тому числі натискати кнопки (перемикачі тумблери, перемикачі) на панелі управління, відкривати кришки приладів і обладнання, класти на корпуси та притуляти до них предмети та речі, проводити з ними (поряд з ними) будь-які дії, які можуть спричинити пошкодження, вихід з ладу або спрацювання СПЗ).

2.5. Для організації безвідмовної роботи СПЗ ЗАМОВНИКУ необхідно:

2.5.1. Не допускати втручання будь-яких осіб крім представників Виконавця, в роботу СПЗ, здійснення її технічного обслуговування, ремонту, інших дій які можуть вплинути на роботу та технічний стан СПЗ;

2.5.2. Не допускати на Об'єкті проведення будівельних, ремонтних та монтажних робіт, в процесі яких підвищується температура, виділяється дим, пил, тощо, куріння або будь-яких інших дій, які можуть вплинути на роботу та стан СПЗ.

У разі необхідності проведення зазначених дій, завчасно повідомляти про це Виконавця (письмово, в строк не пізніше ніж за 5 (п'ять) календарних днів до їхнього початку).

2.5.3. Основним джерелом живлення СПЗ є електромережа Замовника з параметрами встановленими чинним в Україні нормативними документами (напругою змінного струму 220 В, частотою 50 Гц.).

Замовнику необхідно забезпечувати утримання вказаної електромережі живлення у відповідності до чинних в Україні нормативних документів.

У разі виходу з ладу зазначеної мережі живлення вживати заходи для своєчасного її ремонту (в термін не більше 6 годин).

2.5.4. У разі спрацювання СПЗ, Замовник повинен негайно повідомити про це Виконавця за тел. 096-218-28-04, 067 628 08 00, 056 377 23 71 (цілодобово).

2.5.5. У випадку виникнення на Об'єкті пожежі (короткого замкнення електропроводки, задимлення та інш.) невідкладно повідомити про це Виконавця за тел. 096-218-28-04, 067 628 08 00, 056 377 23 71 (цілодобово).


2.6. Перевірка працездатності СПЗ, шляхом здійснення спрацювання ручного або автоматичного пожежного сповіщувача, проводиться тільки представником Виконавця або в його присутності.

2.7. У разі часткового або повного відключення СПЗ (під час її технічного обслуговування або ремонту), Замовнику необхідно забезпечити додаткові заходи пожежної безпеки та нагляд за приміщеннями Об'єкту.

2.8. Порушення Замовником вимог цієї інструкції є підставою для звільнення Виконавця від відповідальності за цим Договором.

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Гречаноподівської сільської ради



Олена МІЛЛЕР
(ПІБ)

ВИКОНАВЕЦЬ

Фізична особа-підприємець Петрова
Кристина Сергіївна



Кристина ПЕТРОВА
(ПІБ)

ЛОКАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ДО ДОГОВОРУ

№ з/п	Найменування послуги	Вартість одного місяця в грн.	Кількість місяців	Витрати в грн.
1.	Послуга по цілодобовому спостереженню за спрацюванням працездатної системи протипожежного захисту, яка підключена до системи зв'язку Гречаноподівського ліцею Гречаноподівської сільської ради, розташованого за адресою: Україна, 53732, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Гречані Поди, вул. Шкільна, 28	1 562,50	12	18750,00
2.	Послуга по цілодобовому спостереженню за спрацюванням працездатної системи протипожежного захисту, яка підключена до системи зв'язку Миrolюбівської гімназії Гречаноподівської сільської ради, розташованої за адресою: Україна, 53731, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Миrolюбівка, вул. Шкільна, 28	1 562,50	12	18750,00
3.	Послуга по цілодобовому спостереженню за спрацюванням працездатної системи протипожежного захисту, яка підключена до системи зв'язку Олександрівського ліцею Гречаноподівської сільської ради, розташованого за адресою: Україна, 53730, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Олександрівка, вул. Шкільна, 20	1 562,50	12	18750,00
4.	Послуга по цілодобовому спостереженню за спрацюванням працездатної системи протипожежного захисту, яка підключена до системи зв'язку Степівської гімназії Гречаноподівської сільської ради, розташованої за адресою: Україна, 53733, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Степове, вул. Молодіжна, 4	1 562,50	12	18750,00
5.	Вартість послуг	6250,00	12	75 000,00
6.	Вартість матеріалів	0,00	грн.	0,00
7.	Разом вартість послуг		грн	75 000,00

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Гречаноподівської сільської ради



(signature)
М.П.

Олена МІЛЛЕР
(ПІБ)

ВИКОНАВЕЦЬ

Фізична особа-підприємець Петрова
Кристина Сергіївна



(signature)
М.П.


Кристина ПЕТРОВА
(ПІБ)

Дислокація закладів Відділу освіти Гречаноподівської сільської ради

№ п/п	Назва закладу	Адреса
1.	Гречаноподівський ліцей Гречаноподівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області	Україна, 53732, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Гречані Поди, вул. Шкільна, 28
2.	Миролюбівська гімназія Гречаноподівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області	Україна, 53731, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Миролюбівка, вул. Шкільна, 28
3.	Олександрівський ліцей Гречаноподівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області	Україна, 53730, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Олександрівка, вул. Шкільна, 20
4.	Степівська гімназія Гречаноподівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області	Україна, 53733, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Степове, вул. Молодіжна, 4

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Гречаноподівської сільської
ради



Олена МІЛЛЕР
(ПІБ)

ВИКОНАВЕЦЬ

Фізична особа-підприємець Петрова
Кристина Сергіївна



Кристина ПЕТРОВА
(ПІБ)