

Нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення по підприємству Управління соціальної та ветеранської політики Білоцерківської районної державної адміністрації

м. Біла Церква, вул. Миколи Амосова, буд.2 а на 2024 рік

м. Біла Церква, вул. Миколи Амосова, 60Д.2 а																		
№ п/п	03193755 Найменування споживача	Один.виміру	Кількість водоспоживачів	Норма витрат водоспоживачами л/добу	Нормативний документ	ВОДОСПОЖИВАННЯ						ВОДОВІДВЕДЕННЯ						
						Куб. м. за годину	Кількість годин за добу	Куб. м. за добу	Кількість днів на рік	Куб. м. за рік	Оборотне чи повторне водоспоживання	Норма відведення стічних вод л/добу	Нормативний документ	Кількість стічних вод	Куб. м. за год.	Куб. м. за добу	Куб. м. за рік	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Адміністрування вул. Миколи Амосова, 2-а прим. 4, прим. 6	1прац.	25	15	ДБН В.2.5-64:2012			0,38	262	99,6			15	ДБН В.2.5-64:2012		0,38	99,6	Х.В.
1.1	Туалет громадського користування																	
	Унітаз зі змивним бачком	шт.	3		ДБН В.2.5-64:2012	0,09	1	0,3	262	78,6			ДБН В.2.5-64:2012	0,09	0,3	78,6	Х.В.	
	Умивальник зі змивувачем	шт.	3		ДБН В.2.5-64:2012	0,02	1	0,06	262	15,7			ДБН В.2.5-64:2012	0,02	0,06	15,7	Х.В.	
	Всього:							0,74		193,9						0,74	193,9	
Розрахунок по водоміру. Гаряча вода бойлер.																		
Дошові стічні води не потрапляють до каналізаційної мережі. Акт 33 від 14.04.2021р.																		
19.04.2024																		

Розрахунок по водоміру. Гаряча вода бойлер.
 Дошові стічні води не потрапляють до каналізаційної мережі. Акт 33 від 14.04.2021р.



О.Ю.Кисілюк