

Перелік змін, що вносяться до тендерної документації
на закупівлю товару

Холодильне Обладнання (з монтажем)
(ДК 021:2015 – 42510000-4

«Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої»

Пункт ТД	Попередня редакція	Нова редакція																																																																
Титульна сторінка	ЗАТВЕРДЖЕНО РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ Протокол №80 від 05.09.2023 року	ЗАТВЕРДЖЕНО РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ Протокол №83 від 11.09.2023 року																																																																
Додаток 2	11. Тендерна пропозиція, що не відповідає технічним вимогам, викладеним у цьому пункті буде відхилена як така, що не відповідає вимогам Документації тендерної пропозиції.	11. Тендерна пропозиція, що не відповідає технічним вимогам, викладеним у цьому пункті буде відхилена як така, що не відповідає вимогам Документації тендерної пропозиції. 12. У випадку технічної несправності Товару Постачальник зобов'язується прибути до Замовника упродовж 3-х (трьох) годин з моменту отримання заявки від Замовника, засобами телефонного зв'язку (на номер телефону вказаного Постачальником), для усунення несправностей (дана вимога стосується не тільки робочих днів ай вихідних та святкових днів). Учасник має надати гарантійний лист (з зазначенням номеру телефону, за яким Замовник буде зв'язуватися з Постачальником).																																																																
Додаток 2	<table><tr><th>№ з/п</th><th>Найменування товару</th><th>К-ть, шт</th></tr><tr><td>1</td><td>Холодильне обладнання</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Компресорно-конденсаторний агрегат</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Повітроохолоджувач</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Щит управління холодильною установкою</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Рекуператор для гарячої води</td><td>1</td></tr></table>	№ з/п	Найменування товару	К-ть, шт	1	Холодильне обладнання	1		Компресорно-конденсаторний агрегат	1		Повітроохолоджувач	1		Щит управління холодильною установкою	1		Рекуператор для гарячої води	1	<table><tr><th>№ з/п</th><th>Найменування товару</th><th>К-ть, шт</th></tr><tr><td>1</td><td>Холодильне обладнання</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Компресорно-конденсаторний агрегат</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Повітроохолоджувач</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Щит управління холодильною установкою</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Рекуператор для гарячої води</td><td>1</td></tr></table>	№ з/п	Найменування товару	К-ть, шт	1	Холодильне обладнання	1		Компресорно-конденсаторний агрегат	1		Повітроохолоджувач	1		Щит управління холодильною установкою	1		Рекуператор для гарячої води	1																												
	№ з/п	Найменування товару	К-ть, шт																																																															
1	Холодильне обладнання	1																																																																
	Компресорно-конденсаторний агрегат	1																																																																
	Повітроохолоджувач	1																																																																
	Щит управління холодильною установкою	1																																																																
	Рекуператор для гарячої води	1																																																																
№ з/п	Найменування товару	К-ть, шт																																																																
1	Холодильне обладнання	1																																																																
	Компресорно-конденсаторний агрегат	1																																																																
	Повітроохолоджувач	1																																																																
	Щит управління холодильною установкою	1																																																																
	Рекуператор для гарячої води	1																																																																
	<table><tr><th>№</th><th>Показник</th><th>Вимоги</th><th>Результат</th></tr><tr><td>1</td><td>Холодопродуктивність</td><td>8,1 кВт</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Температура в камері</td><td>Від +3 до +5 °C</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Температура кипіння фреону</td><td>-3°C</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Споживання електроенергії</td><td>3,5 кВт</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Габаритні розміри</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Холодильного агрегата</td><td>900*600 мм</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Повітроохолоджувач (довжина)</td><td>1730 мм</td><td></td></tr></table>	№	Показник	Вимоги	Результат	1	Холодопродуктивність	8,1 кВт		2	Температура в камері	Від +3 до +5 °C		3	Температура кипіння фреону	-3°C		4	Споживання електроенергії	3,5 кВт		5	Габаритні розміри				Холодильного агрегата	900*600 мм			Повітроохолоджувач (довжина)	1730 мм		<table><tr><th>№</th><th>Показник</th><th>Вимоги</th><th>Результат</th></tr><tr><td>1</td><td>Холодопродуктивність</td><td>8,1 кВт</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Температура в камері</td><td>Від +3 до +5 °C</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Температура кипіння фреону</td><td>-3°C</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Споживання електроенергії</td><td>3,5 кВт</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Габаритні розміри</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Холодильного агрегата</td><td>900*600 мм</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Повітроохолоджувач (довжина)</td><td>1730 мм</td><td></td></tr></table>	№	Показник	Вимоги	Результат	1	Холодопродуктивність	8,1 кВт		2	Температура в камері	Від +3 до +5 °C		3	Температура кипіння фреону	-3°C		4	Споживання електроенергії	3,5 кВт		5	Габаритні розміри				Холодильного агрегата	900*600 мм			Повітроохолоджувач (довжина)	1730 мм	
№	Показник	Вимоги	Результат																																																															
1	Холодопродуктивність	8,1 кВт																																																																
2	Температура в камері	Від +3 до +5 °C																																																																
3	Температура кипіння фреону	-3°C																																																																
4	Споживання електроенергії	3,5 кВт																																																																
5	Габаритні розміри																																																																	
	Холодильного агрегата	900*600 мм																																																																
	Повітроохолоджувач (довжина)	1730 мм																																																																
№	Показник	Вимоги	Результат																																																															
1	Холодопродуктивність	8,1 кВт																																																																
2	Температура в камері	Від +3 до +5 °C																																																																
3	Температура кипіння фреону	-3°C																																																																
4	Споживання електроенергії	3,5 кВт																																																																
5	Габаритні розміри																																																																	
	Холодильного агрегата	900*600 мм																																																																
	Повітроохолоджувач (довжина)	1730 мм																																																																

