

Судити і в.
Ф.Х. 90 Оксенте
Денека О

Начальнику
КП "Дрогобичводоканал"
Роману ШАГАЛІ
директора з виробництва
Денеки Олега

Службова записка

Через аварійну ситуацію на насосній станції II підйому в с. Гірному, яка була спровокована гідроударом, внаслідок раптового припинення подачі електроенергії і аварійного зупинення насосів, стався вихід з ладу запірної арматури d 450. Це може призвести до затоплення даної насосної.

Прошу терміново придбати засуви DN 450 RY 10 в кількості 2 шт та фланці DN 450 RY 10 4 шт.

20.07.2023



Денека Олег