

[illegible]

Погоджено:	Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ориг.	Позиція	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод- виробник	Одиниця вимірю- вання	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9			
					3. Кабелі і проводи										
					Кабель для системи пожежної та охоронної сигналізації	ПСВВнг 4х0,4				м	1720				
					Кабель вогнестійкий 1х2х0,8 мм	Flame-X 950(N)HXH FE180/E30 0/6/1kV				м	505				
					Кабель силовий з мідними жилами, вогнестійкий, із										
					збереженням функції кабелю в умовах дії вогню впродовж 30 хв,										
					з ізоляцією із спеціальної шитої селіконової суміші, та з зовнішньою										
					оболонкою із термопластичної безгалогенної речовини перерізом 3х1,5 мм	Flame-X 950(N)HXH FE180/E30 0/6/1kV				м	20				
					Кабель ftr cat5e наружний					м	25				
					4. Монтажні вироби										
					Короб	LHD25x16		16735	КОПОС	м	540				
					Короб	LH20x10		16672	КОПОС	м	950				
					Дюбель для кріплення короба					уп.	40				
					Коробка монтажна	KMC1-4				шт.	20				
					Піна будівельна вогнетривка					шт.	2				
					Трос діам 6 мм					м	20				
					Тарлеп M8x200					шт.	2				
					Крюк анкерний					шт.	2				
					Зажим для троса					шт.	2				