




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

№ лк	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	02-1-1 - Поточний ремонт внутрішніх мереж тепlopостачання будівлі №1, об'єкт №121, м.Івано-Франківськ		
1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	1,8559
2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	185,59
3	Хомут на трубу металевий з гумовою прокладкою	шт	93,0
4	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм	100м	1,8559
5	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м ²	0,6297
6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021(за 2 рази)	100м ²	0,6297
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,8
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,8
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	1,4
10	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,99202
11	Радіатори сталеві опалювальні тип 22 500x1200К бокове підключення	шт	27,0
12	Радіатори сталеві опалювальні тип 22 500x1000К бокове підключення	шт	2,0
13	Радіатори сталеві опалювальні тип 22 500x1400К бокове підключення	шт	10,0
14	Радіатори сталеві опалювальні тип 22 500x1600К бокове підключення	шт	1,0
15	Радіатори сталеві опалювальні тип 22 500x700К бокове підключення	шт	2,0
16	Комплект для підключення радіатора кутовий 1/2x1/2" термостат., чорн., лат., нікель	шт	42,0
17	Кран кульовий з амерканкою ВЗ 1/2" DN15 PN40 DRBS1 метелик	шт	12,0
18	Кран кульовий з амерканкою ВЗ 1" DN25 PN40 DRBS3 метелик	шт	12,0
19	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	6,0
20	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	6,0
21	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,6
22	Утеплювач для труб "Теплоізол" діам. 35 мм товщиною 6 мм	м	60,0
23	Хомут для кріплення труб DN15 1/2" діам. 20-23 мм гайка М10	шт	100,0
24	Хомут для кріплення труб DN20 3/4" діам. 26-28 мм гайка М10	шт	60,0
25	Хомут для кріплення труб DN25 1" діам. 32-35 мм гайка М10	шт	80,0
26	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	160,0
27	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	50,0
28	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	60,0
29	Муфта діам. 20 мм	шт	20,0
30	Муфта діам. 25 мм	шт	40,0
31	Муфта діам. 32 мм	шт	50,0
32	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	82,0
33	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	12,0
34	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	12,0
35	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	80,0
36	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	40,0
37	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	60,0
38	Трійни, латунь, ВВВ, нікель, Ду 1" мм	шт	16,0

39	Врізування в існуючі трубопроводи діаметром до 32 мм	шт	12,0
40	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,28
41	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 40 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,36
42	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм(гільзи довж. 0,25м 28шт)	100м	0,07
43	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм(гільзи довж. 0,22м 36шт)	100м	0,0792
44	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	7,0
45	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	7,92
46	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,28
47	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,36

Інженер ПКТ  Подвійний м. П.

Інженер ПКТ  - Єремєєв О.А.

Начальник ОКС КСД, розу  Якименко С.М.