

ДОГОВІР № 107/35 - ПСТО /10-24
про спостереження за спрацюванням засобів пожежної сигналізації та
технічне обслуговування установки пожежної сигналізації

Чернівці

" 17 " квітня 2024 р.

УДКСУ у Вижицькому районі Чернівецької області

в особі: Керівника Токар Марії Тарасівни, що діє на підставі Положення, назване у подальшому "ЗАМОВНИК", з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНБЕСТ-БЕЗПЕКА 35», в особі: Представника Молодого Віктора Дмитровича, що діє на підставі Довіреності № 242/35 від 28.11.2023 року, в подальшому "ВИКОНАВЕЦЬ", з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), уклали цей договір (далі за текстом Договору) про таке:

1. Терміни, що застосовуються в цьому договорі

ГРУПА МОБІЛЬНОГО РЕАГУВАННЯ (далі по тексті - ГМР) - наряд на спецавтомобілі, завданням якого є виявлення обставин спрацювання системи пожежної сигналізації та передача інформації про це на пульт пожежного спостереження.

ОБ'ЄКТ - приміщення ЗАМОВНИКА, відокремлене від решти приміщень архітектурно-будівельними конструкціями і обладнане системою пожежної сигналізації.

ОДС ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ - оперативно-диспетчерська служба регіонального підрозділу державної пожежної охорони МНС України.

ПОЖЕЖНИЙ ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНИЙ ПРИЛАД - складова частина установки пожежної сигналізації, призначена для електричного живлення компонентів установки, прийняття та обробки інформації від пожежних сповіслювачів, формування сигналів про виявлення ознак горіння і технічний стан установки, їх передачі на інші виконавчі пристрої (далі - ППКП).

ПУЛЬТ ПОЖЕЖНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ (далі за текстом - «ППС») - сукупність технічних засобів, розміщених в приміщенні ВИКОНАВЦЯ з цілодобовою наявністю спеціально підготовленого диспетчерського персоналу Виконавця, призначених для прийняття, опрацювання та передачі сигналів від установки пожежної сигналізації Об'єкту до оперативно-диспетчерської служби пожежної охорони.

СИСТЕМА ЗВ'ЯЗКУ - комплект обладнання для здійснення зв'язку (прийому-передачі даних) по радіоканалу або по дротовому каналу. Радіо- або по дротовий канал може включати модулі радіо- (дротового) каналу, комутатори, адантери, розширювачі, клавіатуру, електро- (радіо) кабелі, радіостанції та допоміжну апаратуру для радіоканалу, модулі для стільникового зв'язку, радіостанції пакетної мережі "Банкомзв'язок" або інші системи радіо- (дротового) зв'язку, які встановлюються та підключаються ВИКОНАВЦЕМ на Об'єкті і виконують функції прийому-передачі даних від об'єктового приймально-контрольного приладу на пульт пожежного спостереження.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ - комплекс організаційно-технічних заходів, який проводиться за допомогою спеціальної апаратури з метою отримання по каналам зв'язку сповіщень про стан установки пожежної сигналізації.

СПРАЦЮВАННЯ УСТАНОВКИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ - активізація складових частин установки автоматичної пожежної сигналізації, з видачею при цьому, відповідних сигналів та сповіщень.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (установки пожежної сигналізації) - комплекс організаційних та технічних заходів, пов'язаних із забезпеченням працездатного стану установок, шляхом виконання робіт з тестування, ремонту та заміни складових, вузлів і агрегатів.

УСТАНОВКА АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ - комплекс технічних засобів, призначених для виявлення ознак горіння, формування сигналів про виникнення пожежі та технічний стан цих засобів, а також для передачі сигналів на інші виконавчі пристрої, без втручання людей (далі - УАПС).

ХИБНЕ СПРАЦЮВАННЯ УСТАНОВКИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ - спрацювання пожежної сигналізації за відсутності пожежі, спричинене факторами, не пов'язаними з пожежею.

ХИБНИЙ ВИКЛИК - сигнал про пожежу на Об'єкті, який передано на ППС або в оперативно-диспетчерську службу пожежної охорони, на підставі якого на Об'єкт прибули автомобілі державної пожежної охорони або ГМР.

2. Предмет договору

2.1. "ЗАМОВНИК" доручає, а "ВИКОНАВЕЦЬ" приймає на себе зобов'язання по цілодобовому спостереженню за спрацюванням працездатної установки пожежної сигналізації, яка підключена до Системи зв'язку та її технічному обслуговуванню один раз на місяць. Послуги надаються "ЗАМОВНИКУ" на об'єкті:

ОФІС

вид об'єкта (офіс, магазин, житловий будинок тощо)

Чернівецька обл. м. Вижиця, вул. Українська, 38

розташованому за адресою:

(далі - Об'єкт)

"ЗАМОВНИК"

"ВИКОНАВЕЦЬ"

МП

№ 10

"ВЕНБЕСТ-БЕЗПЕКА 35"

Ідентифікаційний код
44974811

Погоджено:
Нагольшан Віталій
головицей директором
17.04.2024р.

Результат
Світлана Казаринук

2.2. "ЗАМОВНИК" зобов'язується прийняти Послуги, що зазначені в п.2.1. цього Договору, та оплатити їх в строки та розмірах, які обумовлені в цьому Договорі.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. ЗАМОВНИК має право:

3.1.1. отримувати від ВИКОНАВЦЯ інформацію про спрацювання та технічний стан установок пожежної сигналізації та Системи зв'язку, що встановлені на Об'єкті;

3.1.2. контролювати якість виконання наданих "ВИКОНАВЦЕМ" послуг із спостереження та технічного обслуговування;

3.1.3. знайомитись з графіком виконання "ВИКОНАВЦЕМ" технічного обслуговування;

3.2. ЗАМОВНИК зобов'язується:

3.2.1. надати ВИКОНАВЦЮ доступ до Об'єкту і забезпечити умови для надання передбачених цим Договором послуг;

3.2.2. забезпечити на Об'єкті належні умови експлуатації та збереження матеріалів, інструменту, обладнання "ВИКОНАВЦЯ" на час надання передбачених послуг;

3.2.3. надати "ВИКОНАВЦЮ" копії усієї технічної та експлуатаційної документації на УАПС;

3.2.4. прийняти від ВИКОНАВЦЯ згідно Акта (Додаток №2 до Договору) Систему зв'язку та забезпечити на Об'єкті належні умови її експлуатації і збереження;

3.2.5. у разі розірвання Договору повернути Систему зв'язку, яка є власністю ВИКОНАВЦЯ у справному не ушкодженному стані з урахуванням нормального амортизаційного зносу, або відшкодувати Виконавцю вартість належної йому Системи зв'язку, яка знаходиться на Об'єкті, у разі її ушкодження, збищення чи зникнення з вини Замовника;

3.2.6. у випадку виявлення несправності або пошкодження Системи зв'язку та УАПС, невідкладно повідомити про це оператора

Центру моніторингу 0 800 306 300

3.2.7. призначити на Об'єкті особу відповідальну за експлуатацію УАПС та контроль за її працездатним станом;

3.2.8. забезпечити на Об'єкті утримання та експлуатацію УАПС у відповідності до чинних документів, технічних паспортів і керівництв по експлуатації її складових частин, Інструкції про порядок експлуатації установок автоматичної пожежної сигналізації та Системи зв'язку (Додаток № 1 до Договору);

3.2.9. у випадку якщо на Об'єкті висота стелі приміщень більше 3 м., забезпечити "Виконавця" засобами для роботи на висоті (скариною, стрем'яжкою і т.і.)

3.2.10. у випадку хибного спрацювання установок пожежної сигналізації, негайно повідомити про це оператора

Центру моніторингу 0 800 306 300

та диспетчера ОДС пожежної охорони за тел. «101»;

3.2.11. утримувати у працездатному стані мережу електроживлення, до якої підключено Систему зв'язку та УАПС, своєчасно вживати заходів з ремонту вищевказаної мережі електроживлення;

3.2.12. у разі проведення на Об'єкті ремонту, будівельних чи інших робіт та будь-яких інших дій, які можуть вплинути на роботу Системи зв'язку, повідомляти про це Виконавця, в строк не пізніше ніж за 15 днів до їх початку;

3.2.13. не допускати сторонніх осіб для втручання в роботу, здійснення технічного обслуговування, ремонту Системи зв'язку та УАПС, будь-яких інших дій, які можуть вплинути на їхню роботу та стан;

3.2.14. своєчасно здійснювати оплату за цим Договором.

3.3. ВИКОНАВЕЦЬ має право:

3.3.1. проводити огляд УАПС та Системи зв'язку, перевірку їхнього технічного стану, дотримання умов їх експлуатації;

3.3.2. залучати до виконання робіт та послуг по цьому Договору інших осіб (субпідрядників), відповідаючи перед ЗАМОВНИКОМ за результати їхньої роботи.

3.3.3. прийняти спостереження та у відповідності до чинного законодавства повідомити про це територіальний підрозділ пожежної охорони, у випадку порушення ЗАМОВНИКОМ термінів оплати послуг ВИКОНАВЦЯ, згідно п.4.2. Договору (в разі, якщо ЗАМОВНИК має заборгованість більше 15 календарних днів).

3.4. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується:

3.4.1. проводити спостереження за спрацюваннями працездатної установок пожежної сигналізації, яка підключена до Системи зв'язку;

3.4.2. проводити Технічне обслуговування УАПС у відповідності до чинних в Україні нормативних актів;

3.4.3. у випадку надходження на ППС сигналів про технічну несправність Системи зв'язку, повідомити ЗАМОВНИКА про таку несправність та усунути її, в термін не пізніше 12 годин з часу виявлення, з урахуванням часу надання ЗАМОВНИКОМ доступу на Об'єкт;

3.4.4. у разі надходження на ППС сигналів "Пожежа" забезпечувати негайну передачу таких сигналів в ОДС пожежної охорони, терміновий виїзд та прибуття ГМР на Об'єкт та інформувати про це ЗАМОВНИКА.

3.4.5. у випадку надходження від Замовника заяви про технічну несправність УАПС прибути на Об'єкт не пізніше 12 годин від часу повідомлення (крім вихідних і святкових днів) та усунути несправність в технічно можливий строк;



3.4.6. провести інструктаж уповноважених осіб ЗАМОВНИКА по дотриманню ЗАМОВНИКОМ умов експлуатації Системи зв'язку (без втручання в її роботу) та правил експлуатації УАПС.

4. Сума Договору та порядок розрахунків.

4.1.1. Вартість послуг «ВИКОНАВЦЯ» по спостереженню за спрацюванням засобів пожежної сигналізації становить суму: 150,00 грн., (Сто п'ятдесят гривень 00 копійок) (без ПДВ);

4.1.2. Вартість послуг «ВИКОНАВЦЯ» по обслуговуванню установки пожежної сигналізації становить суму: 200,00 грн., (Двісті гривень 00 копійок) (без ПДВ);

4.1.3. Загальна вартість послуг «ВИКОНАВЦЯ» по спостереженню за спрацюванням та обслуговуванню установки пожежної сигналізації становить: 350,00 (Триста п'ятдесят грн. 00 коп.) за один місяць. Загальна вартість пожежного спостереження за один рік складає: 4 200,00 (Чотири тисячі двісті гривень 00 копійок) без ПДВ.

4.2. Оплата за цим Договором здійснюється на умовах передплати і проводиться щомісячно, в термін перших п'яти банківських днів поточного місяця.

4.3. В разі зміни норм витрат на пожежне спостереження, у тому числі при проведенні державної індексації доходів населення, інших заходів, що викликають зростання (зменшення) витрат на надання послуг, вартість послуг змінюється на основі наданого ВИКОНАВЦЕМ, обґрунтованого розрахунку та оформляється додатковою угодою за погодженням ЗАМОВНИКА.

4.4. ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ два примірники Акта прийняття наданих послуг, який останній зобов'язаний до 5 (п'ятого) числа наступного за тим, в якому були надані послуги, місяця підписати і повернути один примірник підписаного акта ВИКОНАВЦЮ.

У випадку наявності у ЗАМОВНИКА заперечень щодо обсягу послуг, наданих ВИКОНАВЦЕМ у звітному місяці, ЗАМОВНИК має право не підписувати акт та зобов'язаний в той же строк, у письмовій формі, надати ВИКОНАВЦЮ свої обґрунтовані заперечення.

4.5. За умови неповнення ЗАМОВНИКОМ підписаного акта прийняття наданих послуг або ненадання обґрунтованих заперечень щодо обсягу послуг, наданих ВИКОНАВЦЕМ у звітному місяці, в строк, визначений п. 4.4. цього Договору, вважається, що послуги у такому місяці надані ВИКОНАВЦЕМ в повному обсязі і прийняті ЗАМОВНИКОМ без зауважень, а акт прийняття наданих послуг таким, що підписаний Сторонами.

5. Відповідальність Сторін

5.1. "ЗАМОВНИК" несе відповідальність за:

5.1.1. вихід з ладу Системи зв'язку внаслідок порушення ЗАМОВНИКОМ вимог п. 3.2.8, 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13 Договору, у вигляді відшкодування ВИКОНАВЦЮ вартості відновлення працездатності Системи зв'язку;

5.1.2. відсутність зв'язку Системи зв'язку з ППС та відсутність можливості передачі сигналів «Пожежа», «Небезпека» в пожежному охорону у випадках порушення ЗАМОВНИКОМ вимог п.3.2.13. Договору;

5.1.3. дії або бездіяльність, (приклад наявності чи не наявності включення ручного пожежного сповісника, дії сторонніх осіб у відношенні до установки пожежної сигналізації або Системи зв'язку, куріння в приміщенні і таке інше) що спровокували хибний виїзд, або порушення п. 3.2.10. Цього Договору, у вигляді відшкодування матеріальних збитків ВИКОНАВЦЮ;

5.2. У разі затримки платежів передбачених п.4.2 цього Договору, ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ пеню, в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу, за кожний прострочений день.

5.3. ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність за:

5.3.1. відсутність зв'язку між Системою зв'язку та ППС, з вини ВИКОНАВЦЯ, у вигляді обов'язку по відновленню зв'язку, в установленні з ЗАМОВНИКОМ строк, не пізніше 12 годин з моменту виявлення ВИКОНАВЦЕМ відсутності зв'язку або отримання ВИКОНАВЦЕМ від ЗАМОВНИКА повідомлення про відсутність зв'язку та з урахуванням часу надання ЗАМОВНИКОМ доступу на Об'єкт;

5.3.2. порушення термінів відновлення зв'язку між ППС та Системою зв'язку, з вини ВИКОНАВЦЯ, у вигляді обов'язку по сплаті ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ штрафу в розмірі 0,1% від суми щомісячної плати за спостереження за спрацюваннями засобів пожежної сигналізації, за кожен прострочений день;

5.3.3. ВИКОНАВЕЦЬ не несе майнової відповідальності за можливі наслідки і збитки від пожежі на Об'єкті.

6. Форс-мажор

6.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання будь-якого з положень даного Договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю Сторін, подібних до стихійних лих, екстремальних погодних умов, пожеж, війни, заворушень, воєнних дій, громадянських безладь, втручання з боку влади, ембарго (далі іменовані "форс-мажорні події"), що підтверджується Довідкою Торгово-промислової палати України.



6.2. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов'язань за цим Договором. Якщо форс-мажор триває більше 6 (шести) місяців, то кожна зі Сторін може перервати дію даного Договору.

7. Конфіденційність одержаної Сторонами інформації

7.1. Сторони підтверджують, що текст Договору, будь-яка інформація про його Сторону яка стала відомою іншій Стороні прямо чи опосередковано внаслідок виконання Договору, яка не є загальновідомою та стосується фактичної чи можливої діяльності Сторони, вважається конфіденційною та не може розголошуватись будь-яким чином без письмової згоди цієї Сторони. Ця умова буде діяти як протягом строку дії Договору, так і після його закінчення.

8. Строк дії договору

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

8.2. Строк цього Договору починає свій перебіг з моменту, визначеному у п. 9.1 цього Договору та діє до 31 грудня 2024 року.

8.3. Керуючись ч.3 ст.631 ЦКУ, Сторони погодили, що умови даного Договору застосовуються до відносин, які склалися між Сторонами до дати її укладання, а саме з 01 січня 2024 року.

8.4. Закінчення терміну дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8.5. Розірвання Договору раніше строку, на який він укладений, може проводитись за згодою Сторін, у випадках передбачених Договором, але при цьому не звільняє Сторони від виконання фінансових зобов'язань.

8.6. Кожна із Сторін має право на дострокове розірвання даного Договору, попередивши про це іншу Сторону письмово за 15 днів.

8.7. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договору або у чинному в Україні законодавстві.

8.8. Додатки до Договору є невід'ємними його частинами.

8.9. Договір укладено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному кожному із Сторін.

9. Інші умови.

9.1. У разі якщо виникла несправність установки пожежної сигналізації, чи Системи зв'язку, яку не можливо усунути на протязі 24 годин, Об'єкт тимчасово знімається із спостереження, про що складається відповідний акт, та сповіщається в ОДС пожежної охорони.

Оплата за час відсутності пожежного спостереження не нараховується. 9.2. "ВИКОНАВЕЦЬ" приймає на технічне обслуговування УАПС в справному та працездатному стані.

9.3. Роботи що не входять до складу Технічного обслуговування, здійснюються "Виконавцем" за додатковими угодами.

9.4. Складові частини УАПС та інші елементи, що вийшли з ладу не з вини "Виконавця" і підлягають заміні для відновлення працездатного стану УАПС, замінюються за рахунок "ЗАМОВНИКА".

Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНБЕСТ БЕЗПЕКА 35»

Код ЄДРПОУ 44974811

Місцезнаходження юридичної особи: 03062, м.Київ, пр-кт Берестейський, 90/1

Розрахунковий рахунок UA393052990000026003046816935 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Телефон 044-239-21-66

Платник єдиного податку

"Замовник" УДКСУ у Вишнівському районі Чернівецької області

код ЄДРПОУ 37984590

Адреса: Чернівецька обл. м. Вишнівка, вул. Українська, 38

E-mail: office.vizhn@cyd.treasury.gov.ua

Поточний рахунок № UA 41820172 0343150002 0000 80246

Банк: ОХУ м. Київ МФО - 820172

Телефони: Токяр Марія Тарасівна - 0679251169

Паладій Віктор Олександрович - 091188879

Свідцтво про реєстрацію платника ПДВ за №

Індивідуальний податковий №

Статус платника податку на прабу

0



"ВИКОНАВЕЦЬ"

Представник



ІНСТРУКЦІЯ
про порядок експлуатації установки автоматичної пожежної сигналізації
та Системи зв'язку

I. Загальні положення.

1.1. Експлуатація УАПС та Системи зв'язку Замовником повинна здійснюватись у відповідності до чинних в Україні нормативних документів, цієї Інструкції і технічної документації підприємства-виробника на прилад та обладнання УАПС.

1.2. Замовник на протязі 3 (трьох) календарних днів з моменту укладення цього Договору, призначає особу відповідальну за експлуатацію УАПС та контроль за її працездатним станом і повідомляє про це Виконавця у письмовому вигляді а Виконавець на протязі 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання повідомлення проводить з призначеною відповідальною особою заняття (інструктаж) по правилам експлуатації УАПС та передає Замовнику Журнал обліку технічного обслуговування і ремонту УАПС.

1.3. Замовник забезпечує зберігання вказаного Журналу і доступ до нього Виконавця під час технічного обслуговування та ремонту.

1.4. В разі зміни вказаної відповідальної особи, Замовник, у письмовому вигляді, повідомляє про це Виконавця.

2. Правила експлуатації установки пожежної сигналізації.

2.1. Замовник виконує щоденний контроль працездатного стану УАПС, а саме:

2.2.1. Зовнішній огляд складових частин УАПС (приймально-контрольного приладу, пожежних сповіслювачів, світло-звукових сповіслювачів, з'єднувальних та монтажних коробок, електропроводів надійлив, труб що захищають електропроводку (за наявності таких)) на відсутність механічних пошкоджень, розривів, корозії, бруду та пилу, надійність кріплення і т.інш.

2.2.2. Контроль робочого положення вимикачів і перемикачів (в тому числі джерел живлення), справність та відповідність світлової індикації приладів та обладнання, у разі наявності на обладнанні плям, їх цілісність.

2.3. У випадку виявлення порушень або пошкоджень у відповідності до п.2.2.1, 2.2.2, невідкладно повідомити про це Виконавця за тел. (067) 214-24-14

2.4. Представникам Замовника забороняється будь-яким чином втручатися в роботу УАПС, (в тому числі натискати кнопки (перезикати тумблери, перемикачі) на панелі управління, відкривати кришки приладів і обладнання, кінети на корпуси та притуляти до них предмети і речі, проводити з ними (поряд з ними) будь-які дії, які можуть спричинити пошкодження, вихід з ладу або спрацювання УАПС).

2.5. Для організації безвідмовної роботи УАПС ЗАМОВНИКУ необхідно:

2.5.1. Не допускати втручання, будь-яких осіб крім представників Виконавця, в роботу АУПС, здійснення її технічного обслуговування, ремонту, інших дій які можуть вплинути на роботу та технічний стан АУПС;

2.5.2. Не допускати на Об'єкті проведення будівельних, ремонтних та монтажних робіт, робіт в процесі яких піднімається температура, відбувається дим, пил, тощо, куріння або будь-яких інших дій, які можуть вплинути на роботу та стан АУПС.

У разі необхідності проведення зазначених дій, завчасно повідомляти про це Виконавця (письмово, в строк не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до їхнього початку).

2.5.3. Основним джерелом живлення УАПС є електромережа Замовника з параметрами встановленими чинними в Україні нормативними документами (напругою змінного струму 220 В, частотою 50 Гц.).

Замовнику необхідно забезпечувати утримання вказаної електромережі живлення у відповідності до чинних в Україні нормативних документів.

У разі виходу з ладу зазначеної мережі живлення вживати заходи для своєчасного її ремонту (в термін не більше 6 годин).

2.5.4. У разі спрацювання УАПС, Замовник повинен негайно повідомити про це Виконавця за тел. _____ (щодобово).

2.5.5. У випадку виникнення на Об'єкті пожежі (короткого замкнення електропроводки, задимлення і т.інш.) невідкладно повідомити про це Виконавця за тел. _____ (щодобово).

2.6. Перевірка працездатності УАПС шляхом здійснення спрацювання ручного або автоматичного пожежного сповіслювача, проводиться тільки представником Виконавця або в його присутності.

2.7. У разі часткового або повного відключення УАПС (під час її технічного обслуговування або ремонту), Замовнику необхідно забезпечити додаткові заходи пожежної безпеки та нагляд за приміщеними Об'єкту.

2.8. Читування Замовником вимог цієї Інструкції є підставою для звільнення Виконавця від відповідальності за його діями.



Додаток № 2
до Договору № 107/35 - ПСТО/10-24
від " 17 " квітня 2024 р.

А К Т
передачі обладнання Системи зв'язку

м. Чернівці

" 01 " січня 2024 р.

УДКСУ у Вишинському районі Чернівецької області

(назва)
за адресою: Чернівецька обл. м. Вишиння, вул. Українська, 38
"ЗАМОВНИК", з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНБЕСТ-БЕЗПЕКА 35»,
в особі: Представника Молодого Віктора Дмитровича що діє на підставі Довіреності № 242/35
від 28.11.2023 року з іншої сторони, склали цей акт в тому, що ВИКОНАВЕЦЬ передає
ЗАМОВНИКУ а ЗАМОВНИК приймає для передавання сигналів від установки пожежної сигналізації
до пульта пожежного спостереження ВИКОНАВЦЯ обладнання Системи зв'язку, яке є власністю
ВИКОНАВЦЯ, а саме: *

Цей акт складено в 2 (двох) екземплярах, один з яких знаходиться у ЗАМОВНИКА,
другий у ВИКОНАВЦЯ.

"ЗАМОВНИК"



"ВИКОНАВЕЦЬ"

Представник

