

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укріплення населення як найпростішого укриття

« 15 » січня 2024 р.

м. Хмельницький

Головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям по м. Хмельницькому
Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Хмельницькій області майор служби цивільного захисту Шевцов Ярослав Ігорович
(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

Начальник ВП ХРУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції Зеленюк О.
(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності головного інженера КП «УМК «Проскурівська» Маціяшко Леоніда Аполлінаровича
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

вулиця Водопровідна. 41

підвальне приміщення загального користування приватної форми власності,

що належить: співвласникам житлового будинку. Обслуговуюча організація УМК «Проскурівська»
Хмельницької міської ради

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

підвальне приміщення загального користування

основне функціональне призначення,

вбудоване в будівлю

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 560.0 кв.м, загальний об'єм 1176.6 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний обмежено працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисте, сухе

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: входів – чотири, не захаращено, три входи захищені
від атмосферних опадів навісами. один вхід знаходиться в будинку, аварійний вихід відсутній

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

не обладнано

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: не передбачено проектом

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання: не передбачено проектом

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи: не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли не передбачено проектом

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) не передбачено проектом
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення: не передбачено проектом
(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: освітлення є, електрообладнання в задовільному стані, резервне електропостачання та заземлення не передбачено
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення не передбачено
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачено проектом
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)
наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння не передбачено
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК
про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)
УМК «Проскурівська» Хмельницької міської ради Хмельницької області
для укриття населення як найпростішого укриття




Рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття
та включення до фонду захисних споруд

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)


за умов:

- 1) Використання укриття до 50 осіб.
- 2) Забезпечення місць для сидіння для усіх людей в укритті.
- 3) Забезпечення питною водою з розрахунку 2 л води на 1 особу.
- 4) Забезпечення технічної води, санвузлів (біотуалетів), баків для нечистот, умивальників.
- 5) Забезпечення природної або примусової вентиляції.
- 6) Приведення електромереж відповідно до вимог ПУЕ (скрутки жил проводів, прокладання проводів по горючим основам конструкціям, використання додаткових електромереж, відкриті з'єднувальні коробки).
- 7) Проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж (систем холодного водопостачання), які проходять через укриття.
- 8) Забезпечення укриття засобами зв'язку, контейнерів для зберігання харчування, аптечки.
- 9) Забезпечення укриття первинними засобами пожежогасіння – вогнегасниками.
- 10) Забезпечення укриття шанцевим інструментом, резервним штучним освітленням.
(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог, щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

 Головний інспектор ВЗНС по м. Хмельницькому
ГУ ДСУНС у Хмельницькій області Шевцов Я.І.
 Начальник ВП ХРУП ГУ НП в Хмельницькій обл.
майор поліції Зеленюк О.
 Головний інженер КП «УМК «Проскурівська»
Маціяшко Л.А.

З актом ознайомлений:

Директор КП УМК «Проскурівська»  Здоровик О.В.

«15» січня 2024 р.