

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора департаменту
інфраструктури міста –
начальник управління житлової
політики і майна

Н. ВІТКОВСЬКА
2024 р.

АКТ

загального огляду захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів)
в багатоквартирному житловому будинку за адресою:
м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 41

« 26 » « 03 » 2024р.

м. Хмельницький

Комісія у складі:

Голова комісії:

Вітковська Наталія Володимирівна

– заступник директора департаменту
інфраструктури міста- начальник управління
житлової політики і майна.

Члени комісії:

Рихлицька Ганна Іванівна

– начальник відділу з експлуатації та ремонту
житлового фонду управління житлової політики і
майна;

Базилик Олена Петрівна

– головний спеціаліст відділу з експлуатації та
ремонту житлового фонду управління житлової
політики і майна;

Бондар Раїса Володимирівна

– заступник директора УМК «Центральна»;

Кобилюх Андрій Євгенович

- начальник кошторисного відділу департаменту
інфраструктури міста;

Кожушко Олександр Миколайович

– заступник начальника відділу з експлуатації та
ремонту житлового фонду управління житлової
політики і майна;

За участю представника управляючої компанії:

Маціяшко Леоніда Аполлінарійовича – головного інженера УМК «Проскурівська»,

встановила, що підвальні приміщення (найпростіше укриття), яке розташоване у багатоквартирному будинку знаходяться у задовільному санітарному стані, прибрані від сміття та сторонніх предметів, електромережа місцями потребує часткової заміни, та для забезпечення виникнення пожежі потребує розміщення електромережі в труби ПВХ та монтажу додаткового електрообладнання.

Висновок комісії:

З метою безпечного та комфортного перебування громадян у найпростішому укритті комісія пропонує виконати роботи з поточного ремонту електромережі та приведення її стану до вимог ПУЕ.

- прокладання труб ПВХ;
- затягування проводу в труби;
- установлення розподільчих коробок;
- установлення вимикачів;
- установлення штепсельної подвійної розетки;
- монтаж світильників ЛЕД для приміщень з важкими умовами середовища;


Підписи:

Голова комісії:




Вітківська Н. В.

Члени комісії:




Рихлицька Г. І.




Базилик О. ІІ.

Бондар Р. В.



Кобилюх А. Є.



Кожушко О. М.

Представник УМК «Проскурівська»
головний інженер



Маціяшко Л.А.

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП «Управляюча муніципальна компанія
«Проскурівська» Хмельницької міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 26 "

03

20 26 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт електромережі найпростіших укріплів житлового будинку за адресою: м.Хмельницький,
вул. Водопровідна,41

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	отв.	1	
2	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	4	
3	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	64	
4	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	64	
5	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	2	
6	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	2	
7	Установлення розподільних коробок	шт	12	
8	Монтаж світильника світлодіодного місцевого освітлення	шт	10	
9	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
10	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	1	
11	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	

Склав

Л. Маціяшко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. Базилик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Г. Рихлицька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]