

Технічні вимоги

На придбання електромагнітного клапана MADAS EV - 3 Dn 150 PN3 для природного газу НЗ автоматичний, або еквівалент.

1. Клапан повинен відповідати вимогам ДСТУ EN 12266-1:2015, ДСТУ EN 14382:2015, ДСТУ EN 55014-1:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ EN 61000-3-2:2016 та зареєстровані в реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» № UA.TR.012.C.0335-20. .
2. Технічні характеристики клапана: тип підключення фланцевий, вид клапана нормально - закритий, робочий тиск 3 бар PN 3, приєднання Dn 150, тип клапану EV-3, електроживлення 220 V змінного струму, тип відкриття автоматичний;
3. Можливість додаткового укомплектування зворотними фланцями Dn 150 — 2 шт;
4. Товар повинен бути новим, не повинен мати механічних пошкоджень, тріщин, деформацій та інших дефектів;
5. Перелік супровідної документації, що підтверджують якість товару :
 - документи про якість клапана ;
 - сертифікат відповідності;
 - відповідність правилам безпеки НПАОП 0.00-1.76-15;
 - документи , які ідентифікують виробника та місце виробництва;
 - гарантійний документ на товар, що постачається.
6. Очікувана вартість 130000 грн. з ПДВ.

Головний інженер



Сергій ДРАЧЕНКО