

Найменування підприємства:
підприємство «Запоріжелектротранс»
Замовник дільниця ВРМ



ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер «ЗЕТ»

Чеведа Д. Д.
посада, підпис (ініціали, прізвище)
« » 2023 р.

Відомість дефектів № на поточний ремонт

[вид ремонту]

Заводський № 20635

Об'єкт Трансформатор ТМ-630/6-78У1 1983р.

[найменування об'єкта ремонту]

Короткий опис робіт: поточний ремонт трансформатора ТМ-630/6-78У1 в кількості 1 шт.

Керівник структурного підрозділу Начальник трамвайного депо
підрозділ-замовник робіт [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Карпов Ю. Л.

Керівник ремонтної служби Енергетик ВРМ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
структурного підрозділу-замовника [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
робіт за приналежністю

УЗГОДЖЕНО:

Основний виконавець ремонту (генеральний підрядник):

не визначений
[найменування організації-виконавця ремонту]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ з/п	Найменування агрегата, вузла, основного конструктивного елемента, який потребує ремонту; креслення та позиція на кресленні або номер схеми; перелік робіт, які необхідно виконати	Одиниця вимірювання	кількість	Матеріали; арматура, запасні частини та обладнання, які потребують заміни						Виконавець	Примітки
				озна-ка*)	найменування	кількість	Одиниця вимірювання	маса, кг			
								1 шт.	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Очищення корпусу від пилу, забруднень оливою	шт.	1			1	шт.			підрядник	
2.	Злив оливи в спеціальну ємність, її регенерація. Виконати випробування оливи на пробій, кислотність, тощо.	шт.	1	м-ли	Г-1500	710	кг.	710	710	підрядник	
3.	Демонтаж розширювального бака, запірної арматури, верхньої кришки бака трансформатора	шт.	1			1	шт.			підрядник	
4.	Підйом активної частини з бака, чистка внутрішньої частини бака, перевірка затяжки різьбових з'єднань опорної конструкції кріплення магнітопроводу	шт.	1			1	шт.			підрядник	
5.	Виконати вимірювання опору обмоток ВН, НН	к-т	1			1	к-т			підрядник	
6.	Ревізія ПБВ (ремонт за потреби)	к-т.	1			1	к-т			підрядник	
12.	Заміна сілікогеля, ущільнювачів з маслом стійкої резини, ізоляторів, запірної арматури (за потреби)	к-т.	1			1	к-т			підрядник	
13.	Зборка трансформатора	шт.	1			1	шт.			підрядник	
14.	Виконати фарбування трансформатору	шт.	1			1	шт.			підрядник	

15.	Виконати комплекс високовольтних випробувань. Надати ремонтний паспорт (карту), протоколи.	К-Т.	1			1	К-Т.			підрядник	
-----	--	------	---	--	--	---	------	--	--	-----------	--

Склав Заступник Головного енергетика Чепінога В. В.
 посада, підпис (ініціали, прізвище)