

ДОГОВІР №0201-23/20

надання послуг зі спостереження та обслуговування системи протипожежного захисту

м. Кривий Ріг

«30» 12 2022 р.

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ГУЛА ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ, надалі іменується - «**Виконавець**», що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань №2002270010002078976 від 18.11.2021р. та ліцензії на впровадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (наказ ДСНС №125 від 05.03.2021), з одної сторони, та

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, надалі іменується – «**Замовник**», в особі генерального директора Беккера Сергія Євгенійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, керуючись Цивільним та Господарським кодексами України, законом України «Про публічні закупівлі», постановою Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2022р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі - Особливості), уклали даний Договір (далі - Договір) про наступне:

Терміни та скорочення, що застосовуються в цьому Договорі:

- СПЗ - системи протипожежного захисту: (ПС- пожежна сигналізація, АСПГ- автоматична система пожежогасіння, СПДЗ - система протидимного захисту, СО – система оповіщення про пожежу та ін.);
- СПСО – система пожежної сигналізації та оповіщення;
- ІС та ТО – інженерні системи та технологічне обладнання;
- УКІМО – устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення;
- СИСТЕМА ПЕРЕДАВАННЯ ТРИВОЖНИХ СПОВІЩЕНЬ (СПТС) - устаткування і мережа, які використовують для передавання інформації про стан однієї та більше СПЗ одного чи більше центрів приймання тривожних сповіщень;
- ЗІП – комплект запасних частин, інструменту та приладдя;
- ППКП – прилад приймально-контрольний пожежний;
- ЦПТС ПО – центр приймання тривожних сповіщень пультової організації;
- ПУЛЬТ ПОЖЕЖНОГО СПОСТЕРІГАННЯ (ППС) – устаткування, розміщене в ЦПТС, яке оповіщає про стан тривоги СПЗ відповідно до видів тривожних сповіщень, що надійшли;
- ОБ'ЄКТ СПОСТЕРІГАННЯ – об'єкт, на якому здійснюється спостереження за СПЗ;
- ТРИВОЖНІ СПОВІЩЕННЯ – сигнали, які містять інформацію про небезпеку пожежі чи несправність від підключених СПЗ. До них належать сигнали пожежної тривоги та несправності;
- ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (ТО) – комплекс організаційно-технічних заходів, які здійснюються з метою забезпечення працездатності систем протипожежного захисту, та зменшення хибних спрацювань;
- ОКЦ ДСНС УКРАЇНИ – оперативного-координаційний центр територіального органу Державної служби надзвичайних ситуацій України;
- ПОВІДОМЛЕННЯ – письмове повідомлення Замовнику про ненадходження сигналів, збоїв в передачі сигналів з АСПЗ на об'єкті Замовника або їх (сигналів) відновлення;
- ВИКОНАВЕЦЬ - вказана вище організація, яка має ліцензію та виконує ці послуги (роботи) згідно з Договором.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець здійснює, за дорученням Замовника, цілодобове спостереження та технічне обслуговування СПЗ, встановлених на об'єкті Замовника: КП «Криворізький онкологічний диспансер» ДОР», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, 41 (надалі ОБ'ЄКТ), послуги за кодом ДК 021:2015 – 75250000-3 «Послуги пожежних і рятувальних служб» (послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення, управління евакуацією та спостереження за спрацюванням пожежної сигналізації), а Замовник приймає та оплачує надані послуги у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Під системою протипожежного захисту розуміється сукупність спільно діючих технічних засобів, які призначені для передачі сповіщень до ЦПТС ПО.

1.3. Об'єкт - відокремлені приміщення, обладнані СПЗ та СПТС.

1.4. Під обслуговуванням розуміється забезпечення функціонування системи протипожежного захисту згідно з експлуатаційною документацією шляхом здійснення профілактичних оглядів, а саме, перевірок системи протипожежного захисту з метою забезпечення безперебійної її роботи, виявлення пошкоджень, які можуть привести до виходу її з експлуатації, а також ліквідації несправностей, які можуть бути усунуті безпосередньо за місцем знаходження системи протипожежного захисту.

1.5. Цілодобове спостереження за станом надходження сигналів від СПЗ, об'єктів Замовника (наявності або відсутності) на ППС ЦПТС ПО Виконавця, що забезпечує:

1.5.1. прийом ЦПТС ПО сигналів пожежної тривоги і про несправність від ППКП об'єктів;

- 1.5.2. оброблення, архівування, збереження всіх тривожних сповіщень, які надійшли на ППС ЦПТ ПО;
- 1.5.3. передача в автоматизованому (або телефонному) режимі сигналів пожежної тривоги до ОКЦ ДСНС України з метою оперативного реагування пожежних підрозділів на сигнали пожежної тривоги.
- 1.6. Інформування Замовника про відсутність сигналів від СПЗ, а також про поновлення працездатності роботи СПЗ об'єктів Замовника, з записом в журнал.
- 1.7. Ремонт системи протипожежного захисту - ліквідації несправностей, які не можуть бути усунуті безпосередньо за місцем знаходження сигналізації.
- 1.8. Заявка Замовника – усне чи письмове повідомлення Замовника про необхідність ліквідації несправностей сигналізації на об'єкті.
- 1.9. Послуги надаються з 01.01.2023 року до 31.12.2023 року.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 2.1. За цим Договором Виконавець зобов'язується:
 - 2.1.1. Здійснити підключення СПТС від СПЗ об'єкта, яка вже експлуатувалася на об'єкті, до ЦПТС ПО після проведення обстеження СПЗ спільно з монтувальною (обслуговуючою) організацією, про що складається відповідний Акт технічного обстеження СПЗ. У випадку виявлення дефектів складається Акт про виявлені дефекти. У разі якщо СПЗ перебуває у неробочому стані, її підключення до СПТС виконується після поновлення працездатності.
 - 2.1.2. Для підключення об'єкта спостереження до ЦПТС ПО проводить реєстрацію картки об'єкта в базі даних з присвоєнням номера картки об'єкта. Після успішного завершення тестування у графі «Інформація про підключення або зняття об'єкта зі спостереження» картки об'єкта зазначаються статус «підключено» та дата. З цього часу об'єкт вважається підключеним до ЦПТС ПО. Після підключення СПТС від СПЗ об'єкта спостереження до ЦПТС ПО встановлює на об'єкті відповідну табличку.
 - 2.1.3. Приймати по телефону або письмово від Замовника заявки на обслуговування системи протипожежного захисту.
 - 2.1.4. Здійснювати обслуговування системи протипожежного захисту, встановленої на об'єкті, згідно з експлуатаційною документацією та Регламентом робіт (Додаток 2).
 - 2.1.5. Якісно та своєчасно, в технічно можливий строк, ліквідовувати несправності, які можуть бути усунуті безпосередньо за місцем знаходження сигналізації, за заявкою Замовника.
 - 2.1.6. Надавати технічну допомогу Замовнику з питань експлуатації системи протипожежного захисту.
 - 2.1.7. При виконанні робіт дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Замовника.
 - 2.1.8. При наданні послуг дотримуватися на об'єкті та нести відповідальність за порушення чинних технічних норм і стандартів, всіх необхідних заходів протипожежної безпеки, технічної безпеки, з охорони праці протягом всього терміну проведення робіт до моменту здачі виконаних послуг Замовнику, відповідно до норм і правил, що діють в Україні.
 - 2.1.9. Забезпечити своєчасну передачу інформації по телефону 101 прийнятих тривожних сигналів про спрацювання СПЗ об'єкту Замовника на ОКЦ територіального органу ДСНС України.
 - 2.1.10. Інформувати Замовника при прийнятті тривожних сигналів про спрацювання СПЗ, про відсутність сигналів від СПЗ, аварійних збоїв в роботі СПЗ, а також про поновлення нормальної роботи СПЗ об'єктів Замовника з записом в журналі і передачі телефонами відповідальним особам Замовника, а саме: (телефон відп. особи)
Рудь Людмила Володимирівна - завідувач господарства, телефон +38-067-936-73-78;
Воїнова Світлана Іванівна – фахівець цивільного захисту, телефон +38-096-681-11-56
 - 2.1.11. Письмово інформувати керівництво об'єктів про несправність телефонних ліній, апаратури, хибні спрацювання та ін., а також територіальні органи ДСНС України про припинення спостереження згідно з ліцензійними вимогами.
 - 2.1.12. При виникненні ситуації, яка є причиною ненадходження сигналу з об'єктів Замовника або порушення в надходженні сигналів, виписати Повідомлення «Про ненадходження сигналів». При поновленні надходження або усуненні порушень в надходженні сигналів, виписати Повідомлення «Про надходження сигналів» від імені Замовника. Замовник дозволяє ці дії керівництву Виконавця. Повідомлення, виписане керівництвом та диспетчером, телефонограмою передається відповідальній особі, яка вказана в картці об'єкта. У разі неможливості повідомлення по телефону відповідальної особи, Повідомлення візується Виконавцем або Замовником в особі директорів і набуває чинності. Повідомлення залишається у Виконавця до передачі Замовнику одного екземпляру. Замовник забезпечує передачу Повідомлення керівництву об'єктів.
 - 2.1.13. При виконанні робіт не передбачених Регламентом робіт, такі роботи оформлюється Актом надання послуг та окремим рахунком на оплату.
 - 2.1.14. Своєчасно попереджати Замовника про заміну окремих технічних засобів систем протипожежного захисту, згідно технічної та експлуатаційної документації. У разі оперативної необхідності часткової заміни обладнання, що вийшло з ладу (GSM комунікатор, акумуляторна батарея та інші) виконує заміну такого обладнання на власне за згодою Замовника з послідовним поданням рахунку на оплату.
 - 2.1.15. У разі надходження від організації, що здійснює технічне обслуговування, повідомлення про припинення технічного обслуговування СПЗ та/або СПТС не пізніше ніж за п'ять робочих днів письмово інформує замовника робіт (власника об'єкта) про можливість відключення об'єкта від системи пожежного спостереження. Якщо протягом 30 календарних днів з моменту повідомлення не поновлено технічне обслуговування СПЗ та/або СПТС, ПО тимчасово знімає об'єкт з пожежного спостереження .

2.1.16. Для оперативного вирішення поточних питань які стосуються різних аспектів договірної співпраці ЗАМОВНИК звертається за телефоном +380969696042 (менеджер) , +380673791501 (диспетчер пульту, цілодобово).

2.1.17. Позапланові роботи - виконуються технічним персоналом за заявою ЗАМОВНИКА, та у випадку хибних спрацювань АПС ОБ'ЄКТУ.

2.1.18. При надходженні на ППС сигналів про несправність СПТС - повідомляти про це ЗАМОВНИКА та приводити СПТС у працездатний стан протягом 12 годин;

2.1.19. При надходженні на ППС сигналів про несправність УПА ОБ'ЄКТА - повідомляти про це ЗАМОВНИКА та суб'єкта господарювання, що здійснює технічне обслуговування УПА;

2.1.20. Забезпечити цілодобовий справний стан пульта пожежного спостереження (ППС).

2.2. Обов'язки Замовника:

2.2.1. Забезпечує утримання СПЗ та СПТС у працездатному стані та їх технічного обслуговування.

2.2.2. Визначає порядок допуску на об'єкт спостереження персоналу для проведення робіт з технічного обслуговування та оперативного усунення несправностей СПЗ та/або СПТС.

2.2.3. Для забезпечення надійного експлуатування СПЗ та СПТС призначає відповідним наказом (розпорядження) відповідальну особу з числа інженерно-технічного персоналу, яка відповідає за:

2.2.3.1. проведення щоденного огляду СПЗ та СПТС;

2.2.3.2. збереження проектної документації на монтування СПЗ та СПТС, актів приймання їх до експлуатування та журналів реєстрації їх технічного обслуговування;

2.2.3.3. інформування ЦПТС ПО та обслуговуючої організації у разі візуального виявлення несправності СПЗ та/або СПТС.

2.2.4. Забезпечує зберігання технічної документації, актів приймання до експлуатації, журналу реєстрації з технічного обслуговування, копії наказу про призначення відповідальної особи за технічний стан СПЗ в приміщенні біля місця розташування ППКП СПЗ об'єкту.

2.2.5. Протягом 5-ти робочих днів, з моменту підписання Договору, надати Виконавцю проектну документацію, акти приймання системи протипожежного захисту в експлуатацію, програмне забезпечення та технічну документацію на змонтоване обладнання СПЗ.

2.2.6. Забезпечити своєчасний та вільний доступ Виконавця до системи протипожежного захисту.

2.2.7. Приймати у Виконавця роботи, виконані відповідно з Регламентом робіт технічного обслуговування системи протипожежного захисту.

2.2.8. Вживати невідкладних заходів до своєчасного ремонту мережі електроживлення, до яких підключена система протипожежного захисту.

2.2.9. Не здійснювати самостійно обслуговування, ремонт системи протипожежного захисту на об'єкті та не залучати для цього третіх осіб.

2.2.10. Сприяти Виконавцю у виконанні покладених на нього обов'язків згідно з вимогами техніки безпеки та охорони праці.

2.2.11. За окремими розрахунками на оплату відшкодовувати Виконавцю його витрати, пов'язані з роботами не передбачені кошторисом. Додаткові роботи з технічного обслуговування системи протипожежного захисту:

2.2.11.1. самовільне втручання до програмного забезпечення та ремонт системи протипожежного захисту;

2.2.11.2. порушення вимог інструкції з експлуатації системи протипожежного захисту;

2.2.11.3. порушення роботи системи протипожежного захисту від вторинних факторів, наприклад: комах, перепади напруги, систематичне забруднення повітряного середовища в приміщеннях, порушення температурного режиму, механічні пошкодження обладнання системи протипожежного захисту тощо.

2.2.12. Своєчасно інформувати Виконавця, не пізніше 3х робочих днів з моменту набуття чинності, про зміну інформаційних даних по об'єкту (назву, адресу, П.І.Б. відповідальних та номери їх контактних телефонів щодо інформування у випадках згідно п.2.1.8. Договору).

2.2.13. Утримувати СПЗ/ІС та ТО в чистоті. На період проведення в контрольованих приміщеннях ремонтних робіт сповіщувачі, зрошувачі та насадки АСПГ із розподільчою мережею має бути захищено від потрапляння на них будівельного бруду. Після завершення ремонтних робіт захисні конструкції мають бути видалені.

3.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Вартість послуг по цілодобового спостереження та технічному обслуговуванню СПЗ за 1 (один) місяць є договірною і визначається в розмірі – **2599,00 грн. (дві тисячі п'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок) без ПДВ.**

Загальна сума договору за 12 місяців складає – 31188,00 грн. (тридцять одна тисяча сто вісімдесят вісім грн. 00 коп.) без ПДВ.

3.2. Оплата за цим Договором здійснюється Замовником шляхом щомісячного перерахування коштів на рахунок Виконавця протягом 5-ти календарних днів на підставі отриманих рахунку на оплату та Акту надання послуг.

3.3. У випадку ненадходження оплати у встановлений п.3.2 цього Договору строк Виконавець через 10 днів припиняє надання послуг вказаних в п.1.1. цього Договору, та надає повідомлення Замовнику про розірвання Договору в односторонньому порядку.

3.4. В разі зміни норм законодавства, які безпосередньо впливають на вартість послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором, останній має право змінити їх вартість, про що письмово повідомляє Замовника за 14 (чотирнадцять) календарних днів до моменту таких змін. У разі якщо Замовник протягом 30-ти днів з дня

отримання такого повідомлення не укладе із Виконавцем додаткової угоди про зміну вартості послуг, останній має право достроково в односторонньому порядку розірвати даний Договір.

3.5. Виконавець надає Замовнику два примірники Акту надання послуг, який останній зобов'язаний протягом п'яти робочих днів підписати і один примірник підписаного Акту повернути Виконавцю. У випадку наявності у Замовника заперечень щодо обсягу послуг, наданих Виконавцем у звітному періоді, Замовник зобов'язаний в той же строк у письмовій формі, надати Виконавцю свої обґрунтовані заперечення.

3.6. Обмін документами може відбуватися як нарочним так і за допомогою електронного документообігу за домовленістю Сторін (vchasno, paperless та інші).

3.7. За умови неповернення Замовником підписаного Акту надання послуг чи ненадання обґрунтованих заперечень щодо обсягу послуг, наданих Виконавцем у звітному періоді, в строк, визначений п.3.6 даного Договору, вважається, що послуги у такому місяці надані Виконавцем в повному обсязі і прийняті Замовником без зауважень, а Акту надання послуг таким, що підписаний сторонами.

3.8. Датою сплати послуг з технічного обслуговування системи протипожежного захисту вважається день, коли грошові кошти надійшли на поточний розрахунковий рахунок Виконавця.

3.9. Обладнання та матеріали, яке вийшло із ладу та не підлягає ремонту, а також потребує планової заміни у зв'язку з закінченням терміну експлуатації, сплачується Замовником по окремим рахункам на оплату Виконавця.

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором винна СТОРОНА несе встановлену чинним законодавством України та цим Договором відповідальність.

4.2. У разі, якщо унаслідок неналежного виконання Виконавцем своїх обов'язків, при умові встановлення даного факту у відповідності до вимог чинного законодавства України, зі спостереження та технічного обслуговування АСПЗ: АПС, СО, встановлених на об'єкті Замовника, вказаного в п. 1.1. Договору, заподіяно збитків Замовнику, Виконавець зобов'язується відшкодувати Замовнику вартість цих збитків у повному розмірі.

4.3. У разі несвоєчасного виконання послуг або прострочення виконання послуг, Виконавець зобов'язаний сплатити Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни договору за кожен день прострочення виконання послуг. У разі прострочення виконання послуг більше, ніж на 10 календарних днів, Виконавець зобов'язаний додатково сплатити Замовнику штраф в розмірі 10% ціни договору.

4.4. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання будь-якого із положень даного Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії тощо.

При виникненні таких обставин, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожного із сторін зобов'язань за даним Договором, виконання умов договору відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

4.5. Якщо вищевказані обставини і їхні наслідки тривають більше 30 календарних днів, Сторона вправі вимагати розірвання даного Договору.

4.6. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за даним Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

4.7. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншими компетентними органами.

4.8. Сторони підтверджують, що у разі невиконання або неналежного виконання умов договору, що матиме наслідком застосування штрафних санкцій до Виконавця та/або розірвання договору з цих підстав, Замовник в подальшому може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у наступних процедурах закупівлі та може відхилити тендерні пропозиції Учасника на підставі підпунктом 2 пункту 42 Особливостей.

4.9. У разі невиконання або ж неналежного виконання умов даного Договору щодо виконання послуг належної якості або ж із порушенням строків визначених цим Договором, Замовником до Виконавця можуть бути застосовані оперативно-господарські санкції, що передбачені ст.ст.217, 235 та п.4 ч.1 ст.236 Господарського кодексу України, зокрема:

1) встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного виконання зобов'язань Виконавцем, який порушив зобов'язання: зміна порядку оплати послуг переведення платника на оплату після перевірки їх якості тощо;

2) відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання.

5.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і укладається строком з 01.01.2023 до 31.12.2023, але в будь-якому разі до повного фінансового виконання зобов'язань.

5.2. Дія цього Договору може бути припинена по ініціативі будь - якої із Сторін на підставі повідомлення зацікавленої Сторони, про бажання припинити дію Договору.

5.3. Припинення дії цього Договору за ініціативою Замовника, проводиться лише за його письмовою заявою у строк за 15 діб.

6.ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1. Шляхом підписання Замовником цього Договору, останній надає цим право Виконавцю, на строк дії Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – законодавство):

отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані Замовника; заносити таку інформацію до баз персональних даних з подальшим внесенням до Державного реєстру баз персональних даних. Для цілей цього пункту під персональними даними Замовника маються на увазі персональні дані представника (ів) Замовника. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Заявника здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності Виконавця та/або захисту його інтересів та/або необхідних для забезпечення виконання цього Договору. Підписанням цього Договору Замовник стверджує, що вся надана Замовником Виконавцю інформація в тому числі що становить персональні дані, надана Виконавцю на законних підставах і він має право її використовувати та розпоряджатися нею.

6.2. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених постановою Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178.

6.3. Всі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише в тому випадку, коли вони засвідчені підписами СТОРІН в кожному окремому випадку.

6.4. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться в порядку, передбаченому чинним законодавством України, шляхом укладення Сторонами додаткових угод.

6.5. У випадках, не передбачених цим Договором, СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.

6.6. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються предмета цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.7. Виконавець є платником єдиного податку, 3 групи, 5%.

6.8. Замовник не є платником податку.

6.9. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із СТОРІН. Всі додатки до даного Договору, що є на час його укладення і ті, що можуть бути підписані в майбутньому, складають його невід'ємну частину.

6.10. Додатки до Договору:

6.10.1. Додаток №1 – Калькуляція вартості послуг;

6.10.2. Додаток №2 – Регламент робіт.

7.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

Фізична особа-підприємець

Гула Віталій Іванович

Код за ДРФО 2774007076

Адреса: 50048, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Січових Стрільців, 14
IBAN UA533052990000026006030400495
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 305299

телефон: 098-969-60-42; 066-526-69-38

e-mail: bezpeka.audit@gmail.com



Віталій ГУЛА

ЗАМОВНИК

Комунальне підприємство

«Криворізький онкологічний диспансер»

Дніпропетровської обласної ради»

Юридична адреса: 50048, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд. 41

Код ЄДРПОУ 01986380

IBAN: UA 48 3052990000026001020400637

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

ІПН 019863804815

тел. (056)4055170; 096-098-48-22;

E-mail: onko2017@ukr.net



Генеральний директор

Сергій БЕККЕР

Калькуляція

вартості послуги з цілодобового спостереження та технічного обслуговування СПЗ, встановлених на об'єктах
Замовника

№ з/п	Назва послуги	Кількість/ місяців	Одиниця виміру	Ціна за місяць, грн., без ПДВ	Сума за рік, грн., без ПДВ
1	Послуга з цілодобового спостереження за системою протипожежного захисту на об'єкті Замовника: КП «Криворізький онкологічний диспансер» ДОР», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, 41	12	послуга	600,00	7200,00
2	Послуга з технічного обслуговування системи протипожежного захисту на об'єкті Замовника: КП «Криворізький онкологічний диспансер» ДОР», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, 41	12	послуга	1999,00	23988,00
Всього:				2599,00	31188,00
Сума ПДВ:				-	-
Разом без ПДВ:				2599,00	31188,00

Загальна вартість за 12 місяців складає – 31 188,00 грн. (тридцять одна тисяча сто вісімдесят вісім грн. 00 коп.) без ПДВ.

ВИКОНАВЕЦЬ

Фізична особа-підприємець
Гула Віталій Іванович
Код за ДРФО 2774007076
Адреса: 50048, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Січових Стрільців, 14
IBAN UA533052990000026006030400495
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 305299
телефон: 098-969-60-42; 066-526-69-38
e-mail: bezpeka.audit@gmail.com



Віталій ГУЛА

ЗАМОВНИК

Комунальне підприємство
«Криворізький онкологічний диспансер»
Дніпропетровської обласної ради»
Юридична адреса: 50048, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд. 41
Код ЄДРПОУ 01986380
IBAN: UA 48 3052990000026001020400637
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ПІН 019863804815
тел. (056)4055170; 096-098-48-22;
E-mail: onko2017@ukr.net



Генеральний директор

Сергій БЕККЕР

Регламент робіт з технічного обслуговування

засобів системи протипожежного захисту (автоматична пожежна сигналізація та система оповіщення про пожежу)

Регламент №1.

Роботи, що виконуються при технічному обслуговуванні автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу.

- перевірка технічного стану модулів та інтерфейсів;
- перевірка технічного стану сповіщувачів пожежної сигналізації;
- перевірка технічного стану паралельної індикації і спеціальних пристроїв;
- очищення від пилу основного обладнання, визначення ступеня - ушкодження і несправності (при наявності).
- перевірка фізичного стану централі (механічні пошкодження, стан кабельних з'єднань всередині централі, при необхідності чистка внутрішніх частин централі);
- перевірка зовнішнього вигляду акумулятора;
- перевірка кабелю підключення первинної мережі електроживлення та заземлення металевих частин корпусу централі;
- перевірка плавких вставок запобіжників;
- перевірка маркування обладнання;
- перевірка робочого стану вимикачів, перемикачів, наявність світлової індикації;
- контроль номінального значення напруги основного і резервного джерел живлення в електричних мережах основного і резервного джерел живлення і в кільцевих шинах сигналізації;
- контроль струму заряду акумулятора;
- перевірка формування сигналу несправності акумулятора;
- контроль автоматичного включення резервного джерела живлення при відсутності основного чи отримання центрального при відсутності напруги основної мережі;
- зчитування і збереження в архіві поточних параметрів програмування централі;
- перевірка відповідності програмного забезпечення в станції з останнім проектом;
- перевірка централі вбудованими в централь програмами діагностики;
- контроль отримання сигналу тривоги централлю з кожного кільця, підключеного до централі (по одному сповіщувачів з кільця);
- вибіркова діагностика димових і теплових сповіщувачів (запуск режиму «ТЕСТ»);
- перевірка формування та передачі сигналів «Обрив лінії» (по кожному з кільця);
- перевірка формування та передачі сигналу «Несправність централі»;
- контроль передачі сигналу «Пожежна тривога» на пульт спостереження;
- контроль автоматичного запуску системи оповіщення про пожежу чи сигналу Тривоги;
- вибіркова перевірка роботи динаміків;
- перевірка роботи системи оповіщення від мікрофона;
- контроль формування сигналів управління в систему доступу при сигналі пожежної тривоги;
- при виконанні робіт з технічного обслуговування всі виконувані роботи фіксувати в журналі обслуговування (із зазначенням конкретного елемента об'єкта обслуговування та результатами перевірок).

Регламент №2.

Роботи, що виконуються при технічному обслуговуванні автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу.

- роботи згідно Регламенту №1;
- чистка зовнішніх поверхонь корпусу пожежної централі;
- контроль стану внутрішнього монтажу;
- контроль стану контактних груп «розетка - сповіщувач»;
- контроль стану місць з'єднань зі шлейфом;
- контроль стану допоміжних елементів шлейфу - резисторів, діодів;
- контроль стану контактів з'єднувальних (роз'єднувальних) коробок;
- чистка зовнішніх поверхонь сповіщувачів;
- заміна (за потребою) індикаторних ламп, світлодіодів, запобіжників, вбудованих елементів живлення пожежної централі;
- відновлення зовнішніх з'єднань, заземлення;
- перевірка міцності кріплення до будівельних конструкцій самої централі;
- при виконанні робіт з технічного обслуговування всі виконані роботи фіксувати в журналі обслуговування (із зазначенням конкретного елемента об'єкта обслуговування та результатами перевірок).

ВИКОНАВЕЦЬ

Фізична особа-підприємець
Гула Віталій Іванович



Віталій ГУЛА

ЗАМОВНИК

КП «Криворізький ОД» ДОР»

Генеральний директор



Сергій БЕККЕР