

Додаток № 1 до договору № 7 від 14.01.2024р.

«Затверджую»

Директор КП «Дар»
В.О.Корхов

Температурний графік
гарячої води в подавальному та в зворотному трубопроводах
для котельних з параметрами теплоносія на 2024р.

Температура зовнішнього повітря, °С	Температура води в подавальному трубопроводі, °С	Температура води у зворотному трубопроводі, °С
10	38	33
9	40	35
8	42	36
7	44	37
6	46	39
5	48	40
4	50	41
3	51	42
2	53	43
1	55	45
0	57	46
-1	59	47
-2	60	48
-3	62	49
-4	64	51
-5	66	52
-6	67	52
-7	69	54
-8	71	55
-9	72	56
-10	74	57
-11	76	58
-12	77	59
-13	79	60
-14	81	61
-15	82	62
-16	84	63
-17	86	65
-18	87	65
-19	89	66
-20	90	67
-21	92	68
-22	93	69
-23	95	70

Примітка: при температурі +8 °С і вище опалення проводити натопом

Склав відповідальний за безпечну та економічну
експлуатацію ТУiМ

С.І.Черкаський