

Позиція	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа
1	2	3
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	ППКП "Тірас-16.128П"
2	Прилад приймально-контрольний пожежний	ППКП "Тірас-8П"
3	Пристрій передавання пожежної тривоги	МЦА-GSM
4	Модуль релейних ліній	МРЛ 2.2
5	Модуль бар'єрного іскрозахисту	МБІ-2
6	Блок живлення	БЖ 1230
7	Акумуляторна батарея 12В, 18 А/год	
8	Акумуляторна батарея 12В, 7 А/год	
9	Сповіщувач пожежний димовий.	СПД-3
10	Сповіщувач пожежний тепловий.	ТПТ-3
11	Сповіщувач пожежний ручний.	SPR-3L
12	Модуль узгодження шлейфів	МУШ-ДЛМ
13	Сповіщувач пожежний лінійний	Артон-ДЛ1
14	Сповіщувач пожежний димовий, вибухозахищений	СПД-2 "Тірас" Ex
15	Сповіщувач пожежний ручний, вибухозахищений	СПР "Тірас" Ex

ція	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	of
	2	3	
	Показчик світловий ВИХІД (12В, 0,035А)	ПС-12/24-01-01	
	Оповіщувач пожежний світлозвуковий ПОЖЕЖА (12В, 0,1А, 80Дб)	ОСЗ-2	
	Оповіщувач пожежний світлозвуковий Вихід (12В, 0,1А, 80Дб)	ОСЗ-12	
	Оповіщувач пожежний світлозвуковий (12В, 0,07А, 80Дб)	Джміль	
	Показчик світловий АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ (12В, 0,035А)	ПС-12/24-01-21	
	Оповіщувач пожежний світлозвуковий Вихід вибухозахищений (12В, 0,1А, 80Дб)	ОСЗ-12 Ex	
	Автоматичний вимикач 16А		
	Резистор номіналом 1.5 кОм		
	Кабель для системи пожежної та охоронної сигналізації	ПСВВнг 4x0,4	
	Кабель вогнестійкий 1x2x0,8 мм	JE-H(St)H..Bd FE180/E30 1x2x0,8;	
	Кабель силовий з мідними жилами, вогнестійкий, із		
	збереженням функції кабелю в умовах дії вогню впродовж 30 30 1,5 мм	(N)HXH FE180/E30 0/6/1kV	
	Кабель ftp cat5e зовнішній		
	Трос d6мм		
	Короб монтажний	40x25	
	Короб монтажний	25x16	
	Короб монтажний	20x10	
	Дюбель для кріплення короба		
	Саморіз		
	Піна будівельна вогнетривка		
	Тарлеп M8x200		
	Крюк анкерний		
	Зажим для троса		

Код зладнання, виробу, матеріалу	Завод- виробник	Одиниця вимірю- вання	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
4	5	6	7	8	9
	ПП "Артон"	шт.	11		
	ТОВ "Тірас-12"	шт.	11		
	ТОВ "Тірас-12"	шт.	3		
	ТОВ "Тірас-12"	шт.	2		
	ПП "Артон"	шт.	1		
	ТОВ "Тірас-12"	шт.	1		
		шт.	2		
		шт.	30		
		м	1310		
		м	390		
		м	60		
		м	220		
		м	55		
		м	130		
		м	430		
		м	890		
		шт.	2900		
		шт.	2900		
		шт.	1		
		шт.	8		
		шт.	8		
		шт.	8		

Специфікація

Позиція	Найменування, технічна характеристика	Тип, марка, поз. документ, опитувально
1	Провід круглий, алюміній Rd8, $\phi 8$	
2	Тримач clip (сірий)	
3	З'єднувач для монтажу Vario	
4	Стрижень заземлення, ст., Rd20L, $\phi 20 \times 1\,500$	
5	Стрічка антикорозійна пластикна	
6	Шуруп універсальний pz 6x40	
7	Шуруп універсальний pz 6x60	
8	Наконечник D20	
9	Плоский провідник 4x25	
10	З'єднувач Duos d8	
11	З'єднувач Cant d20	
12	Дюбель розпирний поліпропиленовий, 10/60	
13	Коробка фасадна 117x117x58	
14	З'єднувач смуги Cross	
15	Protart-60	
16	Труба d32	
17	Труба d42	
18	Кріплення блискавкоприймача	

І погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

матеріалів

Назначення, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
		м	70		
		шт.	70		
		шт.	3		
		шт.	12		
		шт.	1		
		шт.	50		
		шт.	20		
		шт.	4		
		м.	16		
		шт.	2		
		шт.	4		
		шт.	20		
		шт.	2		
		шт.	2		
		шт.	1		
		м	4		
		м	2		
		шт.	2		

				45-10-23-2-БЗ.С		
				Капітальний ремонт (система пожежної сигналізації та керування евакуацією, система блискавкозахисту) будівлі міського Будинку культури за адресою вул. Карла Болсуновського, 35а м. Сквир Білоцерківського району., Київської області		
Аркуш	N док.	Підпис	Дата	Система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш
Зініченко О.					РП	1
Зініченко О.						1
Кулініч А.				Специфікація виробів та матеріалів	ПП "Рейдер" м. Біла Церква	