

Додаток 1 до Договору
про закупівлю послуг
№ 50/202 від 21 грудня 2022 р.

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

Температурний зовнішнього повітря, градусів Цельсія	Параметри теплоносія у подавальному трубопроводі, градусів Цельсія	Параметри теплоносія у зворотньому трубопроводі, градусів Цельсія
+10	39,2	34,0
+9	41,3	35,4
+8	43,3	36,8
+7	45,5	38,1
+6	47,4	39,6
+5	49,6	41,0
+4	51,5	42,4
+3	53,4	43,5
+2	55,5	44,8
+1	57,4	46,0
0	59,4	47,6
-1	61,4	48,8
-2	63,2	49,8
-3	65,0	51,0
-4	66,9	52,2
-5	68,7	53,6
-6	70,5	54,8
-7	72,2	55,8
-8	74,1	57,0
-9	76,0	58,0
-10	77,7	59,3
-11	79,5	60,3
-12	81,2	61,4
-13 - 20	83,0	62,4
Учасник		Замовник
Приватне підприємство “Енерготранссервіс-К” ЄДРПОУ 37707088 Поточний рахунок UA173348510000000002600544211 В ПАТ Пумб м. Київ 45630, с. Княгининок, вул Соборна, 90		Комунальний заклад загальної середньої освіти Княгининівський ліцей № 34 Луцької міської ради ЄДРПОУ 41523348 45630, Україна, Волинська область, село Княгининок, вулиця Соборна, 92 р/р UA 363501720344200003000010342 ІПР 820172 в ДКСУ м. Київ
Директор  Ю.В. Конопельнюк 		Директор  Хом'як Л.К. 