

ФО-П ВОРОШИЛОВА О.А.

юридична адреса: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Академіка Корольова, 10
поштова адреса: 16703, Чернігівська обл. м. Ічня, вул. Дрофаня, 33Ж
тел. (04633) 2-40-25, моб. 066-213-43-77 e-mail: markoniplus@yandex.ru

Технічні умови

ТУ У 35.3-2699820780-002:2017

на підключення до об'єкта теплопостачання

1. Об'єкт приєднання: Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області, розташований за адресою: вул. Київська, 337, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17500
2. Точка присіднання: твердопаливна котельня, розташована за адресою: вул. Київська, 337, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17500
3. Розрахункова потужність теплопостачання: 0,86 Гкал/год
4. Розрахунковий температурний режим теплоносія: 55°C/90°C
5. Розрахунковий проток теплоносія: 38 м³/год
6. Розрахунковий тиск в точці присіднання:
 - Подаючий трубопровід - 0,3 МПа
 - Зворотній трубопровід - 0,15 МПа
7. Передбачити теплову ізоляції трубопроводу з втратою не більше 3%
8. Комерційний облік встановлений на межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності
9. Погодити проектну документацію на приєднання з надавачем послуг
10. Технічні умови є підставою для проєктування та діють два роки з моменту їх видачі

13 вересня 2017 року



Ворошилова О.А.