

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"**

Проспект Хіміків, 76, м. Черкаси, 18036, Україна
Тел.: (0472) 64-77-20, факс: (0472) 64-00-32
cherk_tec@meta.ua www.khimvolokno.com.ua



**PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY
"CHERKASY KHMVOLOKNO"**

Prospekt Khimikiv, 76, Cherkasy, 18036, Ukraine
Tel.: (0472) 64-77-20, fax: (0472) 64-00-32
cherk_tec@meta.ua www.khimvolokno.com.ua

№ 2-вз-14.02. від 14.02.2022 р.

Цим листом підтверджую, що Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 по вул.Смілянська,88/2 приєднана до теплових мереж ПРАТ «Черкаське хімволокно». Для приєднання споживачів до системи теплопостачання, реконструкції або розширення системи теплоспоживання чи збільшення обсягів споживання теплової енергії на діючих об'єктах споживач повинен подати заявку теплопостачальній організації про видачу технічних умов. Після видачі технічних умов споживач виконує проект, в якому вказане джерело теплопостачання та вказується місце приєднання до теплових мереж. Із-за того, що будівництво об'єкту проводилося понад 30 років тому, проект прокладки теплових мереж був втрачений. Натомість надаємо завірену копію технічних умов №37-Т-80 від 17 квітня 1980 р.

Додаток: копія технічні умови №37-Т-80 від 17 квітня 1980 р.

З повагою,

Голова правління
ПРАТ «Черкаське хімволокно»

В.В.Олексенко

Копія

Подписи

У С С Р

Министерство энергетики и электрификации

Районное энергетическое управление „Киевэнерго“

Черкасская теплоцентраль

г. Черкассы, ул. XX Партсъезда, ТЭЦ

ПРИЛОЖИТЬ К ПРОЕКТУ

Срок действия 1 год

14 апреля 1980
Кому: № 29-4

Адрес:

Технические условия № 37-Т-80

(Запрос Богосеновского № 196-01-18 от 11/III 1980) на присоединение к тепловым сетям в 1980 г. разделок спорткампуса № 29-4 пристроенных к спортзалу школы № 8

- Тепловая нагрузка объекта в том числе:
 - отопление 0,0035 Гкал/час
 - горячее водоснабжение — Гкал/час
 - вентиляция — Гкал/час

- Присоединение объекта выполнить от существующего (проектируемого) теплопровода магистральной № _____ тепловых сетей

- Узел присоединения на вводе лабораторного узла спортзала

- Напоры в узле присоединения:

- в подающем трубопроводе 64 м. в. ст.
- в обратном трубопроводе 54 м. в. ст.
- отметка линии статического давления над урв. баз. марш 137 м. в. ст.

- Расчетный температурный график:

- на отопление (при $T_{\text{вн}} = -21^{\circ}\text{C}$) $150 \pm 20^{\circ}\text{C}$
- на вентиляцию (при $T_{\text{вн}} = -21^{\circ}\text{C}$)
- на горячее водоснабжение

- В летний период сети работает по температурному графику горячего водоснабжения (70—30°C) без пропусков.

- Стояки и отопительные приборы должны быть оборудованы запорнорегулировочной арматурой. Данные по гидравлическому режиму указаны с учетом перспективы ближайших лет.


- Рабочее давление должно приниматься:

- в системах отопления, вентиляции — не более 6 кг/см²
- в подогревателях горячего водоснабжения — не более 8 кг/см²

- Ввод в эксплуатацию присоединения отопительных систем должен быть связан с вводом в эксплуатацию статистическим и техническим отделами в сети (п. 4).

ИДНО 3
ОРИГИНАЛОМ

Директор ВП „Черкасская ТЭЦ“



Б. 29-4

10. Система горячего водоснабжения должна быть присоединена к тепловой сети через подводящие подогреты в замкнутом обратном водопроводе из систем отопления и вентиляции.
11. Отопительные узлы, подогреватели горячего водоснабжения должны быть оборудованы автоматическими приборами учета и контроля.
12. Вход в тепловой пункт потребителя должен соответствовать требованиям правил технической эксплуатации и правил техники безопасности; обеспечивать свободный и беспрепятственный доступ обслуживающего персонала, независимо от режима работы потребителя.
13. Выпуск воды из трубопровода теплосети должен осуществляться, как правило, в тирную канализацию. Выпуск воды непосредственно в тепловые камеры не допускается.
14. Проект присоединения должен быть разработан в соответствии с действующими «Нормами и правилами на проектирование».
15. Проектные работы по защите трубопроводов тепловых сетей от коррозии должен быть выполнен институтом. Раздел «Защита сетей от коррозии» является неотъемлемой частью основного проекта и без него последний не согласовывается.
16. Принимаемые проектные решения и проект присоединения в полном объеме подлежат обязательному согласованию с Черкасской ТЭЦ до начала производства работ.
17. Работы по строительству теплосетей и систем должны вестись под техническим надзором Черкасской ТЭЦ.

18. Проектные работы рекомендуем передать Черкасскому областному институту
«Черкаспроекту»

19. Прочие условия присоединения Для теплоснабжения объектов в составе
системы отопления с дежурной
работой системы

Главный инженер Черкасской ТЭЦ

ГІДНО 3
ГІНАЛОМ

Директор ВП «Черкаська ТЕС»

Черкаська міська типографія, Кіровоградського управління по печаті Зокр. 238, 2006-2007 рр.

Зігн. об