

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управляюча муніципальна компанія

Проскурівська

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 01 " серпня 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ


на поточний ремонт електромережі найпростіших укриттів житлового будинку за адресою: м. Хмельницький вулиця Прибузька будинок №36

Умови виконання робіт освітлення


Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Труба ПВХ, зовнішній діаметр до 48 мм	м	204	
2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	204	
3	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	10	
4	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	5	
5	Світильник ЛЕД стельовий або настінний, ущільнений з кріпленням гвинтами або болтами, для приміщень з важкими умовами середовища	шт	20	
6	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]