

Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Рівненській області

ЄДРПОУ 35850128 33028 м. Рівне вул. Лермонтова, 6

rivne@ukrbudex.org.ua



Документ створено
в Єдиній державній електронній системі у сфері
будівництва.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Чумак Микола Петрович
(В.о. директора філії ДП "Укрдержбудекспертиза" у Рівненській області)

М.П.
Підпис Ініціал, прізвище
12 грудня 2023 р.

місто Рівне

Реєстраційний номер EX01:2557-0437-7661-9961

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 18-0323/01-23 від 12 грудня 2023

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

щодо розгляду проектної документації на будівництво

за робочим проектом

(стадія проектування)

Капітальний ремонт вул. Стельмаха на ділянці від перехрестя з вул. Енергетиків до буд. № 60 в м. Рівне (коригування)

(назва об'єкта будівництва)

Реєстраційний номер Проектної документації PD01:9968-0298-9582-0487

Класи наслідків (відповідальності) об'єктів CC2

Сукупний показник CC2

Примітка 1. Сукупний показник зазначають відповідно до 4.7.

Замовник УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (05517742), Юридична особа - Ініціатор
УКРАЇНА, Рівненська обл., Рівненський район, Рівненська територіальна громада, м. Рівне (станом на 01.01.2021), вулиця Любомирського
Казимира (Лермонтова), б. 6

(назва організації)

Генеральний проектувальник проектної документації СЕМЕНЮК РОМАН ВІТАЛІЙОВИЧ

(назва організації)

За результатами розгляду проектної документації на будівництво встановлено, що зазначену документацію розроблено відповідно до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог до з питань міцності, надійності, довговічності ; з питань експлуатаційної безпеки ; з питань створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення ; з питань інженерного забезпечення ; з питань кошторисної частини проектної документації ; з питань санітарного і епідеміологічного благополуччя населення ; з питань охорони праці ; з питань екології ; з питань пожежної безпеки ; з питань енергозбереження ; з питань інженерно-технічних заходів цивільного захисту ; з питань експертизи проектної документації доріг і може бути затверджено (схвалено) в установленому порядку з такими техніко-економічними (технічними) показниками:

Показник	Одиниця вимірювання		Кількість
Категорія вулиці	Магістральна вулиця районного значення		
Вид будівництва	Капітальний ремонт		
Довжина ділянки проведення капітального ремонту	м		466,87
Розрахункова швидкість	км/год.		60,0
Мінімальний радіус у плані	м		251,0
Максимальний позовжжній похил	‰		25,0
Мінімальні радіуси вертикальних кривих:			
- опуклих	м		---
- увігнутих			---
Ширина проїзної частини / в т. ч. смуги руху / смуги безпеки	м		7,0 / 3,0 / 0,5
Ширина тротуару	м		1,50 ÷ 2,25
Примикання	од.		3
Автобусні зупинки	од.		2
Пішохідні переходи	од.		7
Остріви́, в т. ч.	од.		6
- безпеки			
- напрямні	од.		2
Верхній шар покриття			4
	Асфальтобетон дрібнозернистий, щільний, типу А, марки І на бітумі БНД 70/100		
Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 04.12.2023	тис. грн.		17856,175
в тому числі: будівельні роботи	тис. грн.		14163,618
інші витрати	тис. грн.		3692,557
із загальної кошторисної вартості виконано станом на 25.08.2023	тис. грн.		11674,985
в тому числі: будівельні роботи	тис. грн.		9255,599
інші витрати	тис. грн.		2419,386
Привалість будівництва / в т. ч. завершення будівництва	міс.		10,0 / 4,0

Примітка 2. Напрями експертизи зазначають відповідно до 8.6.
Примітка 3. Техніко-економічні показники зазначають відповідно до додатків И, К, Л ДБН А.2.2-3 [10].

Обов’язковий додаток до експертного звіту на 2 аркушах
Примітка 4. Обов’язковий додаток складають відповідно до 9.1.1.

Примітка.
Цей експертний звіт та експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Рівненській області від 02.05.2023 № 18-0072/01-23 слід читати разом, окрім техніко-економічних показників, наведених у даному експертному звіті.

Головний експерт проекту	ГІЛЬОВА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА	
	Підпис	Ініціал, прізвище
Відповідальний експерт	МУРАВЕНКО ІРИНА КОСТЯНТИНІВНА	
	Підпис	Ініціал, прізвище
Відповідальний експерт	ЄФІМОВА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА	
	Підпис	Ініціал, прізвище
Відповідальний експерт	ГУРСЬКИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ	
	Підпис	Ініціал, прізвище
Відповідальний експерт	ЮРА СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	
	Підпис	Ініціал, прізвище
Відповідальний експерт	БЕЛЕЦЬКА ОЛЕНА ІВАНІВНА	
	Підпис	Ініціал, прізвище
В.о. директора філії ДП "Укрдержбудекспертиза" у Рівненській області	Чумак Микола Петрович	
	Підпис	Ініціал, прізвище
Експерт (фахівець)	Боришкевич Олена Григорівна	
	Підпис	Ініціал, прізвище

Додаток
до експертного звіту № 18-0323/01-23 від 12 грудня 2023
реєстраційний номер в ЄДЕССБ EX01:2557-0437-7661-9961
щодо розгляду проектної документації на будівництво

(Позитивний)

за робочим проектом **"Капітальний ремонт вул. Стельмаха на ділянці від перехрестя з вул. Енергетиків до буд. № 60 в м. Рівне (коригування)".**

Коригування робочого проекту «Капітальний ремонт вул. Стельмаха на ділянці від перехрестя з вул. Енергетиків до буд. № 60 в м. Рівне» виконане ФОП Семенюк Роман Віталійович, Рівненська обл., м. Рівне, вул. В. Стельмаха, 16-Б (головний інженер проекту – Семенюк Р.В., кваліфікаційний сертифікат АР № 015997 від 05.12.2019) на підставі вихідних даних для коригування робочого проекту:

- завдання на коригування від 30.08.2023 року, затвердженого замовником та погодженого проектувальником.

Додатково замовником надані:

- довідка від 25.08.2023 №01-11/497 про виконання робіт по об'єкту;
- інформація про затвердження проектної документації (реєстраційний номер в ЄДЕССБ ZA01:8878-3175-5456-6949);
- інші вихідні дані, видані на період проектування та будівництва.

Експертиза робочого проекту виконана відповідно до Закону України від 17.02.2011 № 3038-IV «Про регулювання містобудівної діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560.

Клас наслідків (відповідальності) об'єкта – СС2.

Сукупний показник – СС2.

Загальна частина

Робочий проект «Капітальний ремонт вул. Стельмаха на ділянці від перехрестя з вул. Енергетиків до буд. № 60 в м. Рівне» був розглянутий філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Рівненській області. За результатами експертизи було надано експертний звіт від 02.05.2023 № 18-0072/01-23.

Проектна документація затверджена (схвалена) Наказом Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради від 09.05.2023 № 01-17/36.

Основні рішення по робочому проекту залишаються без змін.

Рішення в частині коригування робочого проекту

Коригуванням робочого проекту передбачається:

- зміна проектних рішень раніше затвердженої документації згідно з завданням на коригування:
 1. Влаштування додаткового вирівнюючого шару покриття з асфальтобетону по всій довжині вулиці і на перехресті вул. В. Стельмаха – Енергетиків з заміною типу дорожнього одягу Тип 1 (в новій редакції):

Тип 1 (на підсиленні)

- фрезерування існуючого асфальтобетону – 0,05 м;
- вирівнюючий шар асфальтобетону гарячого дрібнозернистого, щільного, типу А, неперервчастої гранулометрії, марки І на бітумі в'язкому БНД 70/100 (АСГ. Др. Щ. А. НП. І. БНД 70/100) (ДСТУ Б В.2.7-119:2011);
- розлив ЕКШ-55 (ДСТУ Б В.2.7-129:2013) з розрахунку 0,4 л/м²;
- шар асфальтобетону гарячого дрібнозернистого, щільного, типу А, неперервчастої гранулометрії, марки І на бітумі в'язкому БНД 70/100 (АСГ. Др. Щ. А. НП. І. БНД 70/100) (ДСТУ Б В.2.7-119:2011) – 0,07 м;

2. Влаштування асфальтобетонного покриття прибудинкових територій будинків № 62г, № 56, № 60 за типом дорожнього одягу Тип-3:

Тип-3 (прибудинкова територія)

- вирівнюючий шар щебеневопопільнової суміші ЩПС.С7.ДСТУ 9177-2:2022;
- шар асфальтобетону гарячого дрібнозернистого, щільного, типу А, неперервчастої гранулометрії, марки І на бітумі в'язкому БНД 70/100 (АСГ. Др. Щ. А. НП. І. БНД 70/100) (ДСТУ Б В.2.7-119:2011) – 0,05 м;

3. Організація дорожнього руху: влаштування додаткових стовпчиків обмежувальних (третя група) СО-М-0,8 за ДСТУ 8751:2017;

4. Заміна місць встановлення опор освітлення і освітлювальних пристроїв;

- на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій», ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» в складі робочого проекту розроблений розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту»:

- будівництво об'єктів підвищеної небезпеки, транспортних комунікацій, інших джерел техногенної небезпеки, аварії на яких можуть призвести до утворення зон надзвичайних ситуацій, у межах яких розміщується об'єкт проектування, на даний час не передбачається;

- на об'єкті відсутні технологічні процеси, які вимагають спеціальних систем (схем) безаварійної зупинки;

- експлуатація об'єкта не створює аварійних ситуацій у разі вимкнення (знеструмлення) об'єкта;

- магістральна вулиця Стельмаха, що підлягає капітальному ремонту, має перетин з іншими вулицями з твердим покриттям з можливістю виїзду на заміську магістральну дорогу, що забезпечує проведення евакуації населення з вказаної вулиці під час виникнення надзвичайних ситуацій;

- на виконання вимог ДБН А.2.2-1:2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)» в складі робочого проекту розроблений розділ «Оцінка впливів на навколишнє середовище»:

- відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з урахуванням критеріїв визначення планової діяльності, яка не підлягає ОВД, та критеріїв визначення розширень її зміну діяльності та об'єктів, які не підлягають ОВД (Постанова КМУ від 13.12.2017 № 1010), об'єкт будівництва не потребує проведення процедури ОВД;

- в робочому проекті капітального ремонту магістральної вулиці районного значення враховувалась ступінь впливу дороги на навколишнє природне середовище як в період будівництва, так й під час її експлуатації;

- відповідно до проведених розрахунків, викиди забруднюючих речовин від будівельної техніки, що буде працювати на будівельному майданчику, не будуть перевищувати встановлених граничнодопустимих концентрацій;

- Одним з важливих чинників негативного впливу автодороги при експлуатації є забруднення атмосфери викидами автомобільного походження.

- застосування поліпшеної конструкції покриття, прийнятої в робочому проекті, буде сприяє збільшенню швидкості руху транспорту та, відповідно, зменшенню шкідливих викидів при експлуатації (незначний негативний вплив буде мати місце тільки в зоні впливу автодороги в межах мінімального забруднення атмосферного повітря);
- рівень шуму в зоні впливу не перевищує нормативних значень;
- водовідведення зливних й талих вод здійснюється поверхневим методом. В зоні розміщення об'єкта планованої діяльності відсутня система дощової (зливної) каналізації, разом з тим, ділянка дороги, що підлягає капремонту, пролягає в комунально-складській зоні та районі малоповерхової забудови; в безпосередній близькості від ділянки дороги, на якій проводиться капітальний ремонт, водні об'єкти відсутні; вплив на поверхневі та підземні води оцінюється як мінімальний;
- вплив на флору та фауну, на об'єкти природно-заповідного фонду відсутній;
- соціальні наслідки від реалізації робочого проекту мають виражений позитивний характер; вплив на техногенне середовище визначений як позитивний;
- при нормальній експлуатації автодороги інтегральний вплив на природне середовище, з урахуванням передбачених проектом захисних рішень, оцінюється як незначний;
- при відсутності наднормативних викидів, скидів та відходів діяльності, серйозних аварійних ситуацій, ступінь екологічного ризику визначений як мінімальний;
- перерахунок кошторисної вартості в поточний рівень цін.

Кошторисна частина

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 22 листопада 2023 року складала 17953,334 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи – 14243,001 тис. грн.; інші витрати – 3710,333 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості виконано 11674,985 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи – 9255,599 тис. грн.; інші витрати – 2419,386 тис. грн.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауваг установлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 № 162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 № 1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281.

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 04 грудня 2023 року складає 17856,175 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи – 14163,618 тис. грн.; інші витрати – 3692,557 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості виконано 11674,985 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи – 9255,599 тис. грн.; інші витрати – 2419,386 тис. грн.

Відмічається, що робочий проект «Капітальний ремонт вул. Стельмаха на ділянці від перехрестя з вул. Енергетиків до буд. № 60 в м. Рівне» (коригування) виконано згідно з вимогами ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

При цьому, в процесі проведення експертизи філією ДП «Укрдержбудекспертиза» в Рівненській області проектною організацією, за погодженням із Замовником, до робочого проекту внесені зміни та доповнення.

Короткий опис внесених змін згідно із заувагами

До проектної документації внесені зміни та доповнення відповідно до зауваг філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Рівненській області, а саме:

- по заувагах щодо дотримання вимог в частині вихідних даних:
 - розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» доопрацьований відповідно до вимог ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту»;
 - розділ «Оцінка впливів на навколишнє середовище» доопрацьований відповідно до вимог ДБН А.2.2-1:2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)»;
- кошторисна документація доопрацьована та виправлена.



Експертиза проекту

Реєстраційний номер

EX01:2557-0437-7661-9961

Редакція документу

№ 1 від 7.12.2023

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.12.2023

Перелік підписантів

1. ГІЛЬОВА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА ,Головний експерт проекту
2. МУРАВЕНКО ІРИНА КОСТЯНТИНІВНА ,Відповідальний експерт
3. ЄФІМОВА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА ,Відповідальний експерт
4. ГУРСЬКИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ,Відповідальний експерт
5. ЮРА СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ,Відповідальний експерт
6. БЕЛЕЦЬКА ОЛЕНА ІВАНІВНА ,Відповідальний експерт
7. Чумак Микола Петрович ,В.о. директора філії ДП "Укрдержбудекспертиза" у Рівненській області
8. Боришкевич Олена Григорівна ,Експерт (фахівець)