

Технічні, якісні, кількісні та інші характеристики (вимоги)

до предмета закупівлі код ДК 021:2015:44160000 – 9 – Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюрінги та супутні вироби

3.1. Основні технічні вимоги: Труби сталеві та елементи теплових мереж теплоізолювані пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці

№ п/п	Найменування	Товщина стінки провідної труби мм	Од. виміру	Кількість	ГОСТ, ДСТУ, ТУ та інші документи, що підтверджують якість товару
1.	Труба пряма попередньо теплоізолювана пінополіуретаном із сталевую провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці типорозміром Ø57/125, без сигналізації	3,5	пог/м	514	ДСТУ Б В.2.5.-31:2007
2.	Труба пряма попередньо теплоізолювана пінополіуретаном із сталевую провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці типорозміром 76/140, без сигналізації	3,5	пог/м	258	
3.	Труба пряма попередньо теплоізолювана пінополіуретаном із сталевую провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці типорозміром Ø89/160, без сигналізації	3,5	пог/м	310	
4.	Труба пряма попередньо теплоізолювана пінополіуретаном із сталевую провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці типорозміром Ø133/225, без сигналізації	4,0	пог/м	112	
5.	Труба пряма попередньо теплоізолювана пінополіуретаном із сталевую провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці типорозміром Ø159/250, без сигналізації	4,0	пог/м	66	
6.	Коліно крутовигнуте попередньо теплоізолюване пінополіуретаном із сталевую провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці стандартне 90° типорозміром Ø57/125, без сигналізації	3,5	од.	6	
7.	Коліно крутовигнуте попередньо теплоізолюване пінополіуретаном із сталевую провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці стандартне 90° типорозміром 76/140, без сигналізації	3,5	од.	14	

8.	Коліно гнуге попередньо теплоізолюване пінополіуретаном із сталеною провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці стандартне 45° типорозміром Ø89/160, без сигналізації	3,5	од.	2	
9	Коліно гнуге попередньо теплоізолюване пінополіуретаном із сталеною провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці стандартне 60 типорозміром Ø89/160, без сигналізації	4,0	од.	2	
10	Коліно гнуге попередньо теплоізолюване пінополіуретаном із сталеною провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці стандартне 90 типорозміром Ø89/160, без сигналізації	4,0	од.	2	
11	Коліно гнуге попередньо теплоізолюване пінополіуретаном із сталеною провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці стандартне 90 типорозміром Ø133/225, без сигналізації	4,0	од.	2	
12	Коліно гнуге попередньо теплоізолюване пінополіуретаном із сталеною провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці стандартне 90 типорозміром Ø159/250, без сигналізації	4,0	од.	4	
13	Комплект ізоляції стика типу ЕР-3 з тепловою ізоляцією з заливного поліпіноуретану,типорозмір 57/125		од.	44	
14	Комплект ізоляції стика типу ЕР-3 з тепловою ізоляцією з заливного поліпіноуретану,типорозмір 76/140		од.	26	
15	Комплект ізоляції стика типу ЕР-3 з тепловою ізоляцією з заливного поліпіноуретану,типорозмір 89/160		од.	34	
16	Комплект ізоляції стика типу ЕР-3 з тепловою ізоляцією з заливного поліпіноуретану,типорозмір 133/225		од.	10	
17.	Комплект ізоляції стика типу ЕР-3 з тепловою ізоляцією з заливного поліпіноуретану,типорозмір 159/250		од.	16	

3.2. Основні технічні вимоги: Труби PE-RT та елементи теплових мереж

№ п/п	Найменування	Товщина стінки провідної труби мм	Од. виміру	Кіль- кість
1.	Труба PE-RT теплоізована пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці (SDR11) типорозміром Ø40/110	3,7	пог/м	252
2.	Труба PE-RT теплоізована пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці (SDR11) типорозміром Ø50/110	4,6	пог/м	184
3.	Труба PE-RT теплоізована пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці (SDR11) типорозміром Ø63/125	5,8	пог/м	174
4.	Труба PE-RT теплоізована пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці (SDR11) типорозміром Ø75/140	6,8	пог/м	10
5.	Труба PE-RT теплоізована пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці (SDR11) типорозміром Ø90/160	8,2	пог/м	132
6.	Труба PE-RT не ізована (SDR11) типорозміром Ø63	5,8	пог/м	35
7.	Труба PE-RT не ізована (SDR11) типорозміром Ø90	8,2	пог/м	35
8.	Коліно PE-RT теплоізоване пінополіуретаном в захисній поліетиленовій оболонці стандартне 90° типорозміром Ø40/110 (SDR11)	3,7	од.	5
9.	Коліно PE-RT теплоізоване пінополіуретаном в захисній поліетиленовій оболонці стандартне 90° типорозміром Ø50/110 (SDR11)	4,6	од.	5
10.	Коліно PE-RT теплоізоване пінополіуретаном в захисній поліетиленовій оболонці стандартне 45° типорозміром Ø50/110 (SDR11)	4,6	од.	1
11.	Коліно PE-RT теплоізоване пінополіуретаном в захисній поліетиленовій оболонці стандартне 60° типорозміром Ø50/110 (SDR11)	4,6	од.	1
12.	Коліно PE-RT теплоізоване пінополіуретаном в захисній поліетиленовій оболонці стандартне 90° типорозміром Ø63/125 (SDR11)	5,8	од.	1
13.	Коліно PE-RT теплоізоване пінополіуретаном в захисній поліетиленовій оболонці стандартне 45° типорозміром Ø63/125 (SDR11)	5,8	од.	1
14.	Коліно PE-RT теплоізоване пінополіуретаном в захисній поліетиленовій оболонці стандартне 60° типорозміром Ø63/125 (SDR11)	5,8	од.	1
15.	Коліно PE-RT теплоізоване пінополіуретаном в захисній поліетиленовій оболонці стандартне 90° типорозміром Ø90/160 (SDR11)	8,2	од.	1
16.	Комплект ізоляції стика типу EP-3 з тепловою ізоляцією з заливного поліпіноуретану, типорозмір 40/110		од.	27
17.	Комплект ізоляції стика типу EP-3 з тепловою ізоляцією з заливного поліпіноуретану, типорозмір 50/110		од.	26
18.	Комплект ізоляції стика типу EP-3 з тепловою ізоляцією з заливного поліпіноуретану, типорозмір 63/125		од.	24
19.	Комплект ізоляції стика типу EP-3 з тепловою ізоляцією з заливного поліпіноуретану, типорозмір 90/160		од.	17

20.	Перехід PE-RT(SDR11) - сталь неізолюваний типорозмір 40/42	3,7	од.	16
21	Перехід PE-RT(SDR11) - сталь неізолюваний типорозмір 50/45	4,6	од.	9
22.	Перехід PE-RT(SDR11) - сталь неізолюваний типорозмір 63/57	5,8	од.	11
23.	Перехід PE-RT(SDR11) - сталь неізолюваний типорозмір 75/76	6,8	од.	2
24.	Перехід PE-RT(SDR11) - сталь неізолюваний типорозмір 90/89	8,2	од.	10
25.	Трійник PE-RTтеплоізолюваний пінополіуретаном в захисній поліетиленовій оболонці кутовий типорозміром Ø63/125*50/110 (SDR11)	5,8*4,6	од.	1
26.	Трійник PE-RTтеплоізолюваний пінополіуретаном в захисній поліетиленовій оболонці прямий типорозміром Ø90/160*63/125 (SDR11)	8,2*5,8	од.	1
27.	Муфта розтрубна PE-RT 63(SDR11)	5,8	од.	4

3.3. Основні технічні вимоги:

	Назва та характеристика матеріалу	Одиниці виміру	Кількість
1.	Труба PE-RT (SDR11) Дн 63*5,8	пог/м	45
2.	Труба PE-RT (SDR11) Дн 75*6,8	пог/м	90
3.	Труба PE-RT (SDR11) Дн 90*8,2	пог/м	45
4.	Коліно 90° PE-RT (SDR11) Дн 75*6,8	од.	1
5.	Коліно 90° PE-RT (SDR11) Дн 90*8,2	од.	1
6.	Перехід PE-RT (SDR11) - сталь 63*5,8-57*3,5	од.	2
7.	Перехід PE-RT (SDR11) - сталь 75*6,8- 76*4	од.	4
8.	Перехід PE-RT (SDR11) - сталь 90*8,2-89*4	од.	2

1. Товар повинен відповідати характеристикам, які наведені у таблиці.

2. Товар, повинен бути новим, рік виготовлення: 2023-2024 рік, але не більше 12 місяців на дату поставки Замовнику.

3. Місце поставки товару : 45400, Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Святого Володимира, 5 (склад Замовника).

4. Строк поставки: Товар постачається до 31.05.2024 р.

5. Вартість пропозиції Учасника повинна включати всі витрати Постачальника, пов'язані з доставкою, постачанням чи оформленням

6. Доставка товару, завантажувальні та розвантажувальні роботи проводяться за рахунок Постачальника.

7. Гарантія на товар (предмет закупівлі) має складати не менше 12 місяців з дати поставки товару.

8. Товар має відповідати чинним стандартам ДСТУ, ТУ та іншим нормативним актам. На підтвердження відповідності товару зазначених у цьому пункті нормам та якості учасник при виконанні договору повинен надати документи, оформлені відповідно до вимог законодавства України які підтверджують якість, технічні характеристики товару, його походження — країну виробника.

9. Учасник повинен надати Гарантійний лист за підписом керівника або уповноваженої посадової особи Учасника про те, що Товар, який постачатиметься, буде належної якості, новим 2023-2024 року виготовлення (таким, що не був у користуванні).

10. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам, Постачальник зобов'язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов'язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.