

Порядок визначення платежу за резервування обсягу електричної енергії на покриття аварійної (екологічної) броні Споживача

Для забезпечення розподілу електричної енергії необхідної для завершення технологічного процесу та електропостачання струмоприймачів аварійної або екологічної броні протягом одного розрахункового періоду, **Споживач** зобов'язаний накопичити на рахунку **Оператора системи** необхідний для цього обсягів коштів (надалі – накопичувальний аванс). Обсяг електроенергії необхідний для забезпечення технологічної, аварійної або екологічної броні, згідно з актом аварійної, екологічної та технологічної броні, становить (зима/літо):

Гайсинський комбінат комунальних підприємств

(№, назва об'єкта та його адреса)

	місячна		добова	
Технологічна броня	- / -	кВт·год	- / -	кВт·год
Аварійна броня	- / -	кВт·год	- / -	кВт·год
Екологічна броня	-	кВт·год	-	кВт·год

Якщо у **Споживача**, згідно акту, відсутня технологічна броня, накопичувальний аванс **Оператором системи** здійснюється у обсязі, необхідному для забезпечення рівня аварійної або екологічної броні протягом одного розрахункового періоду за тарифами, які діють на день здійснення платежу. **Споживач** самостійно щомісячно визначає суму авансового платежу за електроенергією для об'єктів аварійної та екологічної броні, виходячи з розрахункової суми оплати електроспоживання аварійної або екологічної броні на добу і терміну, протягом якого **Споживач** бажає використовувати броню електропостачання та забезпечувати режим електропостачання на цьому рівні.

Оператор системи визначає термін використання аварійної або екологічної броні після отримання авансового платежу за формулою:

НА

$$D_{бр} = \frac{НА}{S_{доб}},$$

де $D_{бр}$ – тривалість електроспоживання технологічної, аварійної або екологічної броні (дів); НА – величина здійсненого споживачем авансового платежу (гривень); $S_{доб}$ – сума оплати електроспоживання екологічної броні за добу (гривень).

$$S_{доб} = W_{сп.доб} \cdot T_f,$$

де $S_{доб}$ – сума оплати електроспоживання екологічної броні за добу (гривень); $W_{сп.доб}$ – розрахункове середньодобове споживання броні (кВт·год на добу); T_f – фактичний тариф розрахункового періоду з ПДВ (грн./кВт·год).

У разі використання **Споживачем** зарезервованого обсягу електричної енергії на покриття аварійної або екологічної броні **Оператором системи** здійснюється перерахунок його вартості відповідно до тарифів, які діють в період використання зарезервованого обсягу електричної енергії.

У разі виникнення заборгованості за спожиту електричну енергію, електропостачання **Споживачу** обмежується **Оператором системи** до рівня аварійної або екологічної броні.

Аварійна броня електропостачання згідно з Актом аварійної, екологічної та технологічної броні становить (зима/літо): - / - кВт.

Екологічна броня електропостачання згідно з Актом аварійної, екологічної та технологічної броні становить: - кВт.

Обмеження до рівня аварійної, екологічної броні застосовується на період (надалі – авансовий період), на який достатньо коштів накопичувального авансу. У випадку використання накопичувального авансу, **Споживач** здійснює поповнення накопичувального авансу в обсязі, необхідному для підтримання цього рівня.

При неможливості здійснення **Споживачем** подальших авансових внесків для підтримки електропостачання аварійної броні, **Споживач** зобов'язаний провести організаційно-технічні заходи, необхідні для повного припинення споживання електричної енергії, а **Оператор системи** у встановленому порядку відключає **Споживача** після закінчення авансового періоду. Відповідальність за можливі негативні наслідки несе сам **Споживач**. Фінансування екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту електричну енергію **Споживачем**, що має екологічну броню, здійснюється шляхом кредитування відповідного до встановленого порядку.

Якщо **Споживач** уклав додаткову угоду про реструктуризацію боргів і відновив здійснення передбачених цим Договором платежів, **Оператор системи** відновлює електропостачання **Споживача**.

Примітка: «Акт аварійної, екологічної та технологічної броні» на - арк. додається.

Оператор системи

О.В. Чернопиский

«03» березня 2020 року.

М.П.

Споживач

В.А. Ковальчук

«03» березня 2020 року.

М.П.