



Олена РАДЬКО

«10» 11 2023 р.

обстеження технічного огляду споруди цивільного захисту (тимчасового укриття)

м. Житомир

«10» 11 2023 року

Комісія в складі:

заступника завідувача з ГР Тамари МАМЕДОВОЇ, інженера з охорони праці департаменту освіти Миколи КУНІКІНА (за згодою), сестри медичної старшої Зої ЛОНСЬКОЇ, уповноваженої особи Світлани КЕРПАТА

10 листопада 2023 року провела технічний огляд споруди цивільного захисту (тимчасового укриття)

При проведенні обстеження виявлено: порушена цілісність системи каналізаційного відведення (що знаходиться поруч з фундаментними блоками з зовнішнього боку під групою «Сонечко»), внаслідок чого каналізаційні відходи через фундаментні блоки потрапляють у тимчасове укриття, що призводить до неможливості якісного використання укриття; в двох місцях наявне потрапляння дощової води після зливи через відсутність або неналежне встановлення навісу для захисту від затікання дощової води у приміщення тимчасового укриття, а саме: вхід до укриття під спортивною залою; вхід до укриття з боку групи «Зайченята», крім цього в першій кімнаті зі стіни праворуч від входу теж протікає дощова вода.

Враховуючи консультації з представниками КП «Експлуатація штучних споруд» Житомирської міської ради, інженером-будівельником департаменту освіти Аллою ВОЙТКО, комісія вважає за необхідне провести додаткові ремонтні роботи з метою усунення виявлених недоліків.

Комісія:

Тамара МАМЕДОВА

Зоя ЛОНСЬКА

Світлана КЕРПАТА

Микола КУНІКІН