

Внесено в БЗБ.
в роботу

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»		
Вхідний №	145	
.. 29 ..	11	2023 р.

Директорові комунального
підприємства «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Солом'янського району м. Києва»
О. ЗГУРСЬКОМУ

Службова записка

Повідомляю, що в житловому будинку № 25-а по вул. Ушинського 14.11.2023 трапилось аварійне пошкодження на магістральних електричних мережах, що забезпечують постачання електричною енергією ліфтове обладнання та мешканців будинку від ГРЩ до квартирних поверхових щитів.

Зазначений будинок 1994 року забудови, 15-ти поверховий на 123 квартири. Оснащений ліфтами в кількості 2-х одиниць (вантажний та пасажирський).

Внаслідок вказаної події були знеструмлені всі квартири та ліфти, що в свою чергу призвело до надходження численних звернень мешканців житлового будинку № 25-а по вул. Ушинського до Центральної диспетчерської служби, КБУ «Контактний центр міста Києва», Урядової гарячої лінії та обслуговуючої організації.

З метою уникнення соціальної напруги серед мешканців, та безперебійного забезпечення мешканців житлового будинку № 25-а по вул. Ушинського електричною енергією, а також для забезпечення безпечної експлуатації ліфтового обладнання, що пов'язане з безпекою життя та здоров'я мешканців вказаного будинку працівниками житлово-експлуатаційної дільниці № 902 комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» були вжиті тимчасові заходи, зокрема виконано поверхневий монтаж електропроводки на час необхідний для виконання робіт з повної заміни магістральних електричних мереж від ГРЩ до машинного приміщення та квартирних поверхових щитів.

Враховуючи наявну нагальну потребу прошу Вас укласти договір на проведення заміни магістральних електричних мереж від ГРЩ до машинного приміщення та квартирних поверхових щитів.

Очікувана вартість виконання даних робіт становить 192475,78 грн.

Головний інженер

[Підпис]

Станіслав ХИТЬКО

«15» 11 2023р.



АКТ

Нами комісією у складі:

головного інженера – Корнієнко Л.М.
інженера I категорії – Турчин І.В.
майстра рем.дільниці – Вохдаснка К.Д.

складено даний акт обстеження житлового будинку № 25-а вул. Ушинського.

При обстеженні встановлено, що в результаті довготривалої експлуатації електричних мереж 14.11.2023 у житловому будинку № 25-а вул. Ушинського відбулось порушення цілісності ізоляції магістральних проводів стояка електричних мереж, що в свою чергу спричинило виникнення загоряння.

Внаслідок пожежі стоякові електричні мережі стали непридатними подальшої безпечної експлуатації. Враховуючи зазначене є нагальна потреба щодо повної заміни зазначеної електричної мережі від ГРЩ по останній пов'язаній з будинку.

Комісія:

Головний інженер

Інженер

Майстер рем. дільниці